



A 2020. JANUÁR 22-TŐL
HATÁLYOS ORSZÁGOS
TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN
SZEREPLŐ HASZNÁLATI
SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI

ANCSIN ZOLTÁN TŰ. FŐHADNAGY

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.§ 5)

- E RENDELET ALKALMAZÁSÁBAN A TÖMEGTARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ HELYSÉGRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEKET AKKOR KELL ÉRVÉNYESÍTENI, HA A HELYSÉG RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA ÖSSZEFÜGGŐ TÖMEG TARTÓZKODÁSÁVAL JÁR.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

4.§ 10.

- *BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS: AZ ÉPÍTMÉNYBEN VAGY SZABADTÉREN ELHELYEZETT, HELYHEZ KÖTÖTT, A TŰZ KIFEJLŐDÉSÉNEK KORAI SZAKASZÁBAN ÉSZLELÉST, JELZÉST ÉS MEGFELELŐ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉST ÖNMŰKÖDŐEN VÉGZŐ OLYAN BERENDEZÉS,*
- *BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS: AZ ÉPÍTMÉNYBEN VAGY SZABADTÉREN ELHELYEZETT, HELYHEZ KÖTÖTT, A TŰZ KIFEJLŐDÉSÉNEK KORAI SZAKASZÁBAN ÉSZLELÉST, JELZÉST ÉS MEGFELELŐ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉST ÖNMŰKÖDŐEN VÉGZŐ OLYAN BERENDEZÉS, AMELY RENDELKEZIK A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYÉVEL*

4.§ 14.

- **BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS: AZ ÉPÍTMÉNYBEN VAGY SZABADTÉREN ELHELYEZETT, HELYHEZ KÖTÖTT, A TŰZ OLTÁSÁRA, A BEAVATKOZÁS KÖNNYÍTÉSÉRE, A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA, A TŰZKÁR CSÖKKENTÉSÉRE ALKALMAZOTT, TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ, ÖNMŰKÖDŐ VAGY KÉZI INDÍTÁSÚ VAGY MINDKÉT MÓDON INDÍTHATÓ OLYAN BERENDEZÉS,**
- **BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS: AZ ÉPÍTMÉNYBEN VAGY SZABADTÉREN ELHELYEZETT, HELYHEZ KÖTÖTT, A TŰZ OLTÁSÁRA, A BEAVATKOZÁS KÖNNYÍTÉSÉRE, A TŰZ TERJEDÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSÁRA, A TŰZKÁR CSÖKKENTÉSÉRE ALKALMAZOTT, TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ, ÖNMŰKÖDŐ VAGY KÉZI INDÍTÁSÚ VAGY MINDKÉT MÓDON INDÍTHATÓ OLYAN BERENDEZÉS, AMELY RENDELKEZIK A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYÉVEL**

AZ ANYAGOK TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYA

9.§

- ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK
- TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK
- NEM TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK
- FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZNAK
- MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZNAK
- NEM TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

HASZNÁLATI SZABÁLYOK

176.§

- E FEJEZET A LÉTESÍTMÉNYEK, ÉPÍTMÉNYEK, GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK ÉS – A ROBBANÓ ÉS ROBBANTÓ ANYAGOK KIVÉTELÉVEL – AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁRA, TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI RENDELKEZÉSEKET ÁLLAPÍTJA MEG.

- E FEJEZET A LÉTESÍTMÉNYEK, ÉPÍTMÉNYEK, **SZABAD TEREK**, GÉPEK, BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK ÉS – A ROBBANÓ ÉS ROBBANTÓ ANYAGOK KIVÉTELÉVEL – AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁRA, TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI RENDELKEZÉSEKET ÁLLAPÍTJA MEG.

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

177.§ (1)

- A TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYVET AZ ÜZEMELETETŐNEK VAGY TÁRSASHÁZ ESETÉN A KÖZÖS KÉPVISELŐNEK AZ ADOTT LÉTESÍTMÉNY, ÉPÜLET TERÜLETÉN KELL TARTANIA.

ÁTKERÜLT A 283. §-BA

AZ ÜZEMELTETŐNEK, TULAJDONOSNAK, BÉRLŐNEK A HASZNÁLAT, A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN GONDOSKODNIA KELL ARRÓL, HOGY

- *A) AZ ÉPÍTMÉNY, ÉPÍTMÉNYRÉSZ LÉTESÍTÉSEKOR HATÁLYOS ELŐÍRÁSOK ÁLTAL ELVÁRT BIZTONSÁGI SZINTET A HASZNÁLAT ÉS AZ ÁTALAKÍTÁSOK, VÁLTOZTATÁSOK SORÁN FENNTARTSA,*
- *B) A HASZNÁLATI TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT BETARTSA,*
- *C) TEVÉKENYSÉGÉVEL TÜZET, ROBBANÁST, ROBBANÁSVESZÉLYT NE OKOZZON,*
- *D) FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTSA A TŰZ ÉSZLELÉSÉNEK, JELZÉSÉNEK, OLTÁSÁNAK, A KIÜRÍTÉSNEK, A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK, ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK, TŰZOLTÓTECHNIKAI ESZKÖZÖK MŰKÖDÉSÉNEK, HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK, ÉSZLELHETŐSÉGÉNEK JOGSZABÁLY VAGY HATÓSÁG ÁLTAL ELŐÍRT FELTÉTELEIT,*
- *E) A TŰZVÉDELMI CÉLÚ DOKUMENTUMOKAT NAPRAKÉSZ ÁLLAPOTBAN, HOZZÁFÉRHETŐ HELYEN TARTSA,*
- *F) A TŰZVÉDELMI CÉLÚ JELÖLÉSEK ÉSZLELHETŐSÉGÉT, EGYÉRTELMI MŰSÉGÉT FENNTARTSA, ÉS*
- *G) A ROBBANÁS ELLENI VÉDELMEZET, AZ ALKALMAZOTT BERENDEZÉSEK ROBBANÁSBIZTOS KIALAKÍTÁSÁT ÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉT A ROBBANÁSVESZÉLYES TECHNOLÓGIA TELJES ÉLETTARTAMA SORÁN FENNTARTSA.*

177.§ (2)

- AZ ÉPÍTMÉNYT, ÉPÍTMÉNYRÉSZT, A VEGYES RENDELTETÉSŰ ÉPÜLETET, SZABADTERET CSAK A HASZNÁLATBAVÉTELI, ÜZEMELTETÉSI, MŰKÖDÉSI ÉS TELEPHELYENGEDÉLYBEN MEGÁLLAPÍTOTT RENDELTETÉSHEZ TARTOZÓ TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN SZABAD HASZNÁLNI.
- AZ ÉPÍTMÉNYT, ÉPÍTMÉNYRÉSZT, A SZABADTERET CSAK A RENDELTETÉSÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐEN SZABAD HASZNÁLNI.

177.§ (3)

- A TERMELÉST, A HASZNÁLATOT, A TÁROLÁST, A FORGALOMBA HOZATALT, VALAMINT AZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGET (A TOVÁBBIKBAN EGYÜTT: TEVÉKENYSÉG) CSAK A TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ SZABADTÉREN, HELYISÉGBEN, TŰZSZAKASZBAN, RENDELTETÉSI EGYSÉGBEN, ÉPÍTMÉNYBEN SZABAD FOLYTATNI.
- A TERMELÉST, A HASZNÁLATOT, A TÁROLÁST, A FORGALOMBA HOZATALT, **FORGALMAZÁST**, VALAMINT AZ EGYÉB TEVÉKENYSÉGET (A TOVÁBBIKBAN EGYÜTT: TEVÉKENYSÉG) CSAK A TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ SZABADTÉREN, HELYISÉGBEN, TŰZSZAKASZBAN, RENDELTETÉSI EGYSÉGBEN, ÉPÍTMÉNYBEN SZABAD FOLYTATNI.

177.§ (5)

- TŰZTÁVOLSÁGON BELÜL TÁROLÁSI TEVÉKENYSÉG NEM VÉGEZHETŐ. EZEN TERÜLETET A HULLADÉKOKTÓL, SZÁRAZ ALJNÖVÉNYZETTŐL MENTESEN KELL TARTANI.
- TŰZTÁVOLSÁGON BELÜL TÁROLÁSI TEVÉKENYSÉG NEM VÉGEZHETŐ, **KIVÉVE, HA A TÁROLT ANYAG MENNYISÉGE, MINŐSÉGE, ELHELYEZÉSE NEM NÖVELI A TŰZ ÁTTERJEDÉSÉNEK VESZÉLYÉT.** EZEN TERÜLETET A HULLADÉKOKTÓL, SZÁRAZ ALJNÖVÉNYZETTŐL MENTESEN KELL TARTANI.

177.§ (7) (178. §)

- **I-II TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉKKAL, ZSÍRRAL** SZENNYEZETT HULLADÉKOT JÓL ZÁRÓ FEDŐVEL ELLÁTOTT, NEM TŰZVESZÉLYES ANYAGÚ EDÉNYBEN KELL GYŰJTENI, MAJD ERRE A CÉLRA KIJELELT HELYEN KELL TÁROLNI.
- **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES, MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ FOLYADÉKKAL, ZSÍRRAL** SZENNYEZETT HULLADÉKOT JÓL ZÁRÓ FEDŐVEL ELLÁTOTT, NEM TŰZVESZÉLYES ANYAGÚ EDÉNYBEN KELL GYŰJTENI, MAJD ERRE A CÉLRA KIJELELT HELYEN KELL TÁROLNI.

177.§ (8)

- ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRBEN CSAK OLYAN KÉSZÜLÉK, ESZKÖZ, BERENDEZÉS, ERŐ- ÉS MUNKAGÉP HELYZHETŐ EL ÉS HASZNÁLHATÓ, AMELY AZ ALKALMAZÁSI HELYÉN A MEGÁLLAPÍTOTT ROBBANÁSVESZÉLYES ZÓNA MINŐSÉGÉNEK, VALAMINT HŐMÉRSÉKLETI OSZTÁLYÁNAK VAGY MÉRTÉKADÓ LEGMAGASABB HŐMÉRSÉKLETÉNEK MEGFELEL, ÉS AMIT A ROBBANÁSVÉDELEM SZABÁLYAI SZERINT GYÁRTOTTAK, FELÜLVIZSGÁLTAK, KARBANTARTOTTAK, JAVÍTOTTAK.

179.§

- (3) A HELYISÉG – SZÜKSÉG SZERINT AZ ÉPÍTMÉNY, LÉTESÍTMÉNY – BEJÁRATÁNÁL ÉS A HELYISÉGBEN JÓL LÁTHATÓ HELYEN A TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYRE, VALAMINT A VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOKRA FIGYELMEZTETŐ ÉS TILTÓ RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZÓ BIZTONSÁGI JELET KELL ELHELYEZNI.
 - (4) A KÖZMŰ NYITÓ- ÉS ZÁRÓSZERKEZETÉT, VALAMINT ANNAK NYITOTT ÉS ZÁRT ÁLLAPOTÁT JÓL LÁTHATÓAN MEG KELL JELÖLNI.
- TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYESEK. ÁTKERÜLTEK A 180. §-BA.

179.§

- (6) A TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOKAT A VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNY SZERINTI JELZŐTÁBLÁVAL KELL JELÖLNI.(4) A KÖZMŰ NYITÓ- ÉS ZÁRÓSZERKEZETÉT, VALAMINT ANNAK NYITOTT ÉS ZÁRT ÁLLAPOTÁT JÓL LÁTHATÓAN MEG KELL JELÖLNI.
- (7) A TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK, FALITŰZCSAPOK AKADÁLYTALAN MEGKÖZELÍTHETŐSÉGÉT BIZTOSÍTANI KELL.
- (9) A MENTÉSRE SZOLGÁLÓ NYÍLÁSZÁRÓK HELYÉT – A LAKÓÉPÜLETEK KIVÉTELÉVEL – A HOMLOKZATON ÉS AZ ÉPÜLETEN BELÜL A MENTÉSRE SZOLGÁLÓ NYÍLÁSZÁRÓT TARTALMAZÓ HELYISÉG, HELYISÉGCSOPORT BEJÁRATÁNÁL JÓL LÁTHATÓ ÉS MARADANDÓ MÓDON KELL JELÖLNI.

- TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYESEK.
ÁTKERÜLTEK A 180. §-BA.

179.§ (7)

- ÁTKERÜLT A 193.§ (3)-BÓL

- AZ ÉPÍTMÉNYBEN, HELYISÉGBEN ÉS SZABADTÉREN A VILLAMOS BERENDEZÉS KAPCSOLÓJÁNAK, A KÖZMŰ NYITÓ- ÉS ZÁRÓSZERKEZETÉNEK, A TŰZJELZŐ KÉZI JELZÉSADÓJÁNAK, A NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚNAK, VALAMINT A HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ KEZELŐSZERKEZETÉNEK, NYÍLÁSAINAK, TOVÁBBÁ A TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK, FALI TŰZCSAPOK, TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, TŰZOLTÓTECHNIKAI TERMÉKEK, FELSZERELÉSEK, BERENDEZÉSEK HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉT, AKADÁLYTALAN MEGKÖZELÍTHETŐSÉGÉT ÁLLANDÓAN BIZTOSÍTANI KELL, AZOKAT ELTORLASZOLNI MÉG ÁTMENETILEG SEM SZABAD.

180. § (2)

- A MUNKAHELYEK, KÖZÖSSÉGI ÉPÜLETEK ÜZEMELÉS ALATT ÁLLÓ, SZEMÉLYEK TARTÓZKODÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEINEK KIÜRÍTÉSRE SZÁMÍTÁSBA VETT AJTÓIT LEZÁRNI NEM SZABAD. HA A TEVÉKENYSÉG JELLEGE AZ AJTÓK ZÁRVA TARTÁSÁT SZÜKSÉGESSÉ TESZI – VESZÉLY ESETÉRE – AZ AJTÓK KÜLSŐ NYITHATÓSÁGÁT A TŰZVÉDELMI SZAKHATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÓDON BIZTOSÍTANI KELL. A BELSŐ NYITHATÓSÁGTÓL CSAK AKKOR LEHET ELTEKINTENI, HA AZT A RENDELTETÉS KIZÁRJA.

- TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYESEK.

ÁTKERÜLTEK A 193.§ (4) HELYÉRE KIS MÓDOSÍTÁSSAL.

A SZEMÉLYEK TARTÓZKODÁSÁRA, KÖZLEKEDÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÉS ÜZEMELÉS ALATT ÁLLÓ HELYISÉGEK KIÜRÍTÉSRE SZOLGÁLÓ AJTÓIT LEZÁRNI, ÜZEMSZERŰEN ZÁRVA TARTANI AKKOR LEHET, HA AZ AJTÓ VÉSZESETI NYITHATÓSÁGÁT BIZTOSÍTJÁK. ABBAN AZ ESETBEN, HA A RENDELTETÉS, A TEVÉKENYSÉG JELLEGE A BELSŐ NYITHATÓSÁGOT KIZÁRJA, AZ AJTÓ KÜLSŐ NYITHATÓSÁGÁT A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÓDON BIZTOSÍTANI KELL.

TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

184. § (4)

- A MUNKÁT KÖZVETLENÜL IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KÖTELES ELLENŐRIZNI A MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLYEK TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYÁNAK MEGLÉTÉT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, HA AZ A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTEL. HIÁNYOSSÁG ESETÉN A MUNKAVÉGZÉSRE VALÓ UTASÍTÁS NEM ADHATÓ KI.
- A MUNKÁT KÖZVETLENÜL IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KÖTELES ELLENŐRIZNI A MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLYEK TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYÁNAK MEGLÉTÉT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, HA AZ A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTEL. HIÁNYOSSÁG ESETÉN A MUNKAVÉGZÉSRE VALÓ UTASÍTÁS NEM ADHATÓ KI, **VALAMINT A TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG NEM KEZDHETŐ MEG.**

185. § (1)

- JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET CSAK ÉRVÉNYES TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ, EGYÉB TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKRA, ELŐÍRÁSOKRA KIOKTATOTT SZEMÉLY VÉGEZHET.
- **TŰZVÉDELMI** SZAKVIZSGÁHOZ KÖTÖTT TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET CSAK ÉRVÉNYES TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ, EGYÉB TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉGET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKRA, ELŐÍRÁSOKRA KIOKTATOTT SZEMÉLY VÉGEZHET.

DOHÁNYZÁS, NYÍLT LÁNG, GYÚJTÓFORRÁS HASZNÁLATA

187. § (2)

- DOHÁNYOZNI NEM SZABAD OLYAN HELYISÉGBEN, SZABADTÉREN, AHOL ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOT ELŐÁLLÍTANAK, TÁROLNAK, FELDOLGOZNAK. A DOHÁNYZÁSI TILALMAT BIZTONSÁGI JELLEL KELL JELÖLNI.
- DOHÁNYOZNI, NYÍLT LÁNGOT HASZNÁLNI NEM SZABAD OLYAN HELYISÉGBEN, SZABADTÉREN, AHOL FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOT ÁLLÍTANAK ELŐ, TÁROLNAK, DOLGOZNAK FEL, HASZNÁLNAK. A DOHÁNYZÁS ÉS A NYÍLT LÁNG HASZNÁLATÁNAK TILALMÁT BIZTONSÁGI JELLEL KELL JELÖLNI.

SZÁLLÍTÁS ÉS VONTATÁS

189. § (4)

- (4) A 25 LITERNÉL NEM NAGYOBB NÉVLEGES ÚRTARTALMÚ, ROBBANÁSVESZÉLYES ÉS TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ ZÁRT EDÉNYEKET – MEGFELELŐ SORELVÁLASZTÁSSAL, EGYMÁS FELETT TÖBB SORBAN – JÁRMŰVÖN LEGFELJEBB A RAKFELÜLET OLDALFALÁNAK MAGASSÁGÁIG ELHELYEZVE VAGY ZÁRT KONTÉNERBEN SZABAD SZÁLLÍTANI. A 25 LITERNÉL NAGYOBB NÉVLEGES ÚRTARTALMÚ, I-II. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉKOT TARTALMAZÓ ZÁRT EDÉNYEK CSAK EGY SORBAN HELYZHETŐK EL.
- EZ A PONT MEGSZÚNT

TÁROLÁS SZABÁLYAI

190. § (4)

- ÖNGYULLADÁSRA HAJLAMOS ANYAGOT EGYÉB ROBBANÁSVESZÉLYES ÉS TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGGAL, TOVÁBBÁ OLYAN ANYAGOKAT, AMELYEK EGYMÁSRA VALÓ HATÁSA HŐT FEJLESZTHET, TÜZET VAGY ROBBANÁST OKOZHAT, EGY EGYSÉGBEN NEM SZABAD TÁROLNI. AZ ÖNGYULLADÁSRA HAJLAMOS ANYAG HŐMÉRSÉKLETÉT NAPONTA VAGY – HA AZT AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI SZÜKSÉGESSÉ TESZIK – FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI KELL, ÉS A VESZÉLYES FELMELEGEDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI.
- ÖNGYULLADÁSRA HAJLAMOS ANYAGOT EGYÉB FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES ÉS MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGGAL, TOVÁBBÁ OLYAN ANYAGOKAT, AMELYEK EGYMÁSRA VALÓ HATÁSA HŐT FEJLESZTHET, TÜZET VAGY ROBBANÁST OKOZHAT, EGY EGYSÉGBEN NEM SZABAD TÁROLNI. AZ ÖNGYULLADÁSRA HAJLAMOS ANYAG HŐMÉRSÉKLETÉT **LEGALÁBB** NAPONTA VAGY – HA AZT AZ ANYAG TULAJDONSÁGAI SZÜKSÉGESSÉ TESZIK – **GYAKRABBAN** VAGY FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI KELL, ÉS A VESZÉLYES FELMELEGEDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI.

A FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOK TÁROLÁSI ELŐÍRÁSAI

191. § (1)

- A **ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOT, **I-II. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉKOT** KISZERELNI, CSOMAGOLNI CSAK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, ENNEK HIÁNYÁBAN SZABADTÉREN VAGY OLYAN HELYEN SZABAD, AHOL NINCS GYÚJTÓFORRÁS ÉS A HATÉKONY SZELLŐZÉST BIZTOSÍTOTTÁK.
- A **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOT KISZERELNI, CSOMAGOLNI CSAK JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT, ENNEK HIÁNYÁBAN SZABADTÉREN VAGY OLYAN HELYEN SZABAD, AHOL NINCS GYÚJTÓFORRÁS, ÉS **FOLYADÉK ESETÉN** A HATÉKONY SZELLŐZÉST BIZTOSÍTOTTÁK.

191. § (2)

- A **ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOT, VALAMINT AZ **I-III. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ** FOLYADÉKOT CSAK ZÁRT CSOMAGOLÁSBAN, EDÉNYBEN SZABAD TÁROLNI, SZÁLLÍTANI ÉS FORGALOMBA HOZNI.
- A **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAGOT, VALAMINT A **MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ** FOLYADÉKOT CSAK ZÁRT CSOMAGOLÁSBAN, EDÉNYBEN SZABAD TÁROLNI, SZÁLLÍTANI ÉS FORGALOMBA HOZNI.

191. § (3)

- A **ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAG, **VALAMINT AZ I-III. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉK** EGYEDI ÉS GYŰJTŐCSOMAGOLÁSÁN – HA JOGSZABÁLY ETTŐL ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK – AZ ANYAG ROBBANÁSRA VAGY HEVES ÉGÉSRE VALÓ HAJLAMÁT SZÖVEGESEN VAGY PIKTOGRAMMAL KELL JELÖLNI. A JELÖLÉST A GYÁRTÓ VAGY A CSOMAGOLÓ, A KISZERELŐ VAGY A FORGALOMBA HOZÓ, VALAMINT – A FELHASZNÁLÁSHOZ KÜLFÖLDRŐL KÖZVETLENÜL ÉRKEZŐ ANYAG, **I-II. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉK** ESETÉBEN – A FELHASZNÁLÓ SZERVEZET KÖTELES ELVÉGEZNI.
- A **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAG EGYEDI ÉS GYŰJTŐCSOMAGOLÁSÁN – HA JOGSZABÁLY ETTŐL ELTÉRŐEN NEM RENDELKEZIK – AZ ANYAG ROBBANÁSRA VAGY HEVES ÉGÉSRE VALÓ HAJLAMÁT SZÖVEGESEN VAGY PIKTOGRAMMAL KELL JELÖLNI. A JELÖLÉST A GYÁRTÓ VAGY A CSOMAGOLÓ, A KISZERELŐ VAGY A FORGALOMBA HOZÓ, VALAMINT – A FELHASZNÁLÁSHOZ KÜLFÖLDRŐL KÖZVETLENÜL ÉRKEZŐ ANYAG, **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ FOLYADÉK** ESETÉBEN – A FELHASZNÁLÓ SZERVEZET KÖTELES ELVÉGEZNI.

191. § (4)

- **ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAG NEM TÁROLHATÓ TETŐTÉRBE, PINCESZINTI HELYISÉGBEN, TOVÁBBÁ 300 LITER VAGY 300 KG MENNYISÉG FELETT EGYÉB, NEM TÁROLÁSRA TERVEZETT HELYISÉGBEN.
- **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAG NEM TÁROLHATÓ TETŐTÉRBE, PINCESZINTI, **ALAGSORI** HELYISÉGBEN, TOVÁBBÁ 300 LITER VAGY 300 KG MENNYISÉG FELETT EGYÉB, NEM TÁROLÁSRA TERVEZETT HELYISÉGBEN.

191. § (5)

- PADLÁSTÉRBEN **ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAG ÉS **I-III. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉK ÉS GÁZ** NEM TÁROLHATÓ. EGYÉB SZILÁRD ANYAG CSAK OLYAN MÓDON ÉS MENNYISÉGBEN HELYZHETŐ EL, HOGY AZOK A TETŐSZERKEZET, VALAMINT A KÉMÉNY MEGKÖZELÍTÉSÉT NE AKADÁLYOZZÁK, SZÜKSÉG ESETÉN ELTÁVOLÍTHATÓK LEGYENEK A TETŐSZERKEZET ÉGHETŐ ANYAGÚ ELEMEITŐL, ÉS A KÉMÉNYTŐL LEGALÁBB 1 MÉTER TÁVOLSÁGRA HELYEZKEDJENEK EL.
- PADLÁSTÉRBEN **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAG NEM TÁROLHATÓ. EGYÉB SZILÁRD ANYAG CSAK OLYAN MÓDON ÉS MENNYISÉGBEN HELYZHETŐ EL, HOGY AZOK A TETŐSZERKEZET, VALAMINT A KÉMÉNY MEGKÖZELÍTÉSÉT NE AKADÁLYOZZÁK, SZÜKSÉG ESETÉN ELTÁVOLÍTHATÓK LEGYENEK A TETŐSZERKEZET ÉGHETŐ ANYAGÚ ELEMEITŐL, ÉS A KÉMÉNYTŐL LEGALÁBB 1 MÉTER TÁVOLSÁGRA HELYEZKEDJENEK EL.

191. § (7)

- TÖBBSZINTES LAKÓÉPÜLETBEN – AZ EGY LAKÓEGYSÉGET TARTALMAZÓ LAKÓÉPÜLETEK KIVÉTELÉVEL – LAKÓEGYSÉGENKÉNT **NEM HASZNÁLHATÓ VAGY TÁROLHATÓ EGYNÉL TÖBB PROPÁN–BUTÁN GÁZPALACK.**
- TÖBBSZINTES LAKÓÉPÜLETBEN – AZ EGY LAKÓEGYSÉGET TARTALMAZÓ LAKÓÉPÜLETEK KIVÉTELÉVEL – LAKÓEGYSÉGENKÉNT **LEGFELJEBB EGY DARAB, MAXIMUM 11,5 KG TÖLTETTÖMEGŰ PROPÁN–BUTÁN GÁZPALACK HASZNÁLHATÓ VAGY TÁROLHATÓ.**

TŰZOLTÁSI ÚT, TERÜLET, KÖZLEKEDÉSI, MENEKÜLÉSI ÉS EGYÉB UTAK

193. § (1)

- AZ ÜZEMI HELYISÉGBEN ÉS A RAKTÁROZÁSNÁL – ÖMLESZTETT TÁROLÁST KIVÉVE – LEGALÁBB A KÖVETKEZŐ SZÉLESSÉGŰ UTAT KELL BIZTOSÍTANI:

(40 MÉTERNÉL SZÉLESEBB, NEM SZÉLESEBB, 10–15 M, ÉGHETŐ ANYAG, HŰTŐHÁZ)

- A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK ÁTBOCSÁTÓKÉPESSÉGE NEM SZŰKÍTHETŐ LE A MENEKÜLÉST BIZTOSÍTÓ SZÉLESSÉG ALÁ.

193. § (2)

- A LÉTESÍTMÉNY KÖZLEKEDÉSI, TŰZOLTÁSI FELVONULÁSI ÚTVONALAIT, TERÜLETEIT, VALAMINT **VÍZSZERZÉSI** HELYEKHEZ VEZETŐ ÚTJAIT ÁLLANDÓAN SZABADON ÉS OLYAN ÁLLAPOTBAN KELL TARTANI, AMELY ALKALMAS A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE.
- A LÉTESÍTMÉNY KÖZLEKEDÉSI, TŰZOLTÁSI FELVONULÁSI ÚTVONALAIT, TERÜLETEIT, VALAMINT **OLTÓANYAGSZERZÉSI** HELYEKHEZ VEZETŐ ÚTJAIT ÁLLANDÓAN SZABADON ÉS OLYAN ÁLLAPOTBAN KELL TARTANI, AMELY **AZ IDŐJÁRÁSI VISZONYOKTÓL FÜGGETLENÜL** ALKALMAS A TŰZOLTÓ GÉPJÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉRE ÉS MŰKÖDTETÉSÉRE.

193. § (3)

- AZ ÉPÍTMÉNYBEN, HELYISÉGBEN ÉS SZABADTÉREN A VILLAMOS BERENDEZÉS KAPCSOLÓJA, A KÖZMŰ NYITÓ- ÉS ZÁRÓSZERKEZETÉNEK, A TŰZJELZŐ KÉZI JELZÉSADÓJÁNAK, A NYOMÁSFOKOZÓ SZIVATTYÚNAK, VALAMINT HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ KEZELŐSZERKEZETÉNEK, NYÍLÁSAINAK, TOVÁBBÁ A TŰZVÉDELMI BERENDEZÉS, FELSZERELÉS ÉS KÉSZÜLÉK HOZZÁFÉRÉSÉNEK, MEGKÖZELÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉT ÁLLANDÓAN BIZTOSÍTANI KELL, AZOKAT ELTORLASZOLNI MÉG ÁTMENETILEG SEM SZABAD.
- AZ 500 M²-T MEGHALADÓ ALAPTERÜLETŰ ÜZEMI HELYISÉGBEN VAGY RAKTÁRHELYISÉGBEN A PADLÓN JÓL LÁTHATÓ ÉS TARTÓS MÓDON MEG KELL JELÖLNI A LEGALÁBB 2,4 M SZÉLES KÖZLEKEDÉSI UTAKAT, A FALSÍK, A BEÉPÍTETT GÉPSOR, TECHNOLÓGIAI BERENDEZÉSEK ÁLTAL HATÁROLT KÖZLEKEDŐ ÉS AZ ÁLLVÁNYOS RAKTÁROZÁSI TERÜLET KIVÉTELÉVEL.

193.§ (4)

- AZ ÜZEMI ÉS TÁROLÓHELYISÉGEKBEN – A 400 M²-NÉL KISEBB ALAPTERÜLETŰ HELYISÉG ÉS AZ ÁLLVÁNYOS RAKTÁROZÁS KIVÉTELÉVEL – A 2,4 MÉTERES ÉS AZ ENNÉL SZÉLESEBB UTAK SZÉLEIT JÓL LÁTHATÓAN MEG KELL JELÖLNI. NEM KELL MEGJELÖLNI AZOKAT AZ UTAKAT, AMELYEKET FALSÍK, BEÉPÍTETT GÉPSOROK ÉS BERENDEZÉSEK HATÁROLNAK.
- A SZEMÉLYEK TARTÓZKODÁSÁRA, KÖZLEKEDÉSÉRE SZOLGÁLÓ ÉS ÜZEMELÉS ALATT ÁLLÓ HELYISÉGEK KIÜRÍTÉSRE SZOLGÁLÓ AJTÓIT LEZÁRNI, ÜZEMSZERŰEN ZÁRVA TARTANI AKKOR LEHET, HA AZ AJTÓ VÉSZESETI NYITHATÓSÁGÁT BIZTOSÍTJÁK. ABBAN AZ ESETBEN, HA A RENDELTETÉS, A TEVÉKENYSÉG JELLEGE A BELSŐ NYITHATÓSÁGOT KIZÁRJA, AZ AJTÓ KÜLSŐ NYITHATÓSÁGÁT A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÓDON BIZTOSÍTANI KELL.

193.§ (5)

- A KIÜRÍTÉSRE ÉS MENEKÜLÉSRE SZÁMÍTÁSBA VETT NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEKET – KIVÉVE A LEGFELJEBB 50 FŐ TARTÓZKODÁSÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEKET ÉS AZ ARRA MINŐSÍTETT NYÍLÁSZÁRÓKAT –, MÍG A HELYISÉGBEN TARTÓZKODNAK, LEZÁRNI NEM SZABAD.
- EZ A PONT MEGSZÚNT, MÁS FORMÁBAN 193. § (4) PONTBAN TOVÁBB ÉL

194.§ (1)

- AZ ÉPÜLETEK **MENEKÜLÉSRE SZÁMÍTÁSBA VETT KÖZLEKEDŐIN, LÉPCSŐHÁZAIBAN ROBBANÁSVESZÉLYES ÉS TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ** ANYAGOK NEM HELYZHETŐEK EL. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZNEK A BEÉPÍTETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEK ÉS BIZTONSÁGI JELEK, VALAMINT AZOK AZ INSTALLÁCIÓK, DEKORÁCIÓK, SZŐNYEGEK, FALIKÁRPITOK ÉS EGYÉB, NEM TÁROLÁSRA SZOLGÁLÓ TÁRGYAK, AMELYEK AZ ELHELYEZÉSSEL ÉRINTETT FAL VAGY A PADLÓ FELÜLETÉNEK SZINTENKÉNT LEGFELJEBB 15%-ÁT FEDIK LE.
- AZ **ÉPÜLETEK MENEKÜLÉSI ÚTVONALAIN FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES ÉS MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ** ANYAGOK NEM HELYZHETŐEK EL, NEM TÁROLHATÓAK. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZNEK A BEÉPÍTETT ÉPÍTÉSI TERMÉKEK ÉS BIZTONSÁGI JELEK, VALAMINT AZOK AZ INSTALLÁCIÓK, DEKORÁCIÓK, SZŐNYEGEK, FALIKÁRPITOK ÉS EGYÉB, NEM TÁROLÁSRA SZOLGÁLÓ, **VALAMINT A HELYISÉG RENDELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ** TÁRGYAK, AMELYEK AZ ELHELYEZÉSSEL ÉRINTETT FAL VAGY A PADLÓ FELÜLETÉNEK SZINTENKÉNT LEGFELJEBB 15%-ÁT FEDIK LE.

194.§ (2), (5)

- FÜSTMENTES LÉPCSŐHÁZBAN NEM HELYEZHETŐ EL ROBBANÁSVESZÉLYES ÉS TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ ANYAG.
- ÉPÜLETEK MENEKÜLÉSI ÚTVONALAI NEM SZŰKÍTHETŐK LE.
- MEGSZŰNTEK
- A 190.§ (2) SZERINT TŰZGÁTLÓ ELŐTÉRBE, FÜSTMENTES LÉPCSŐHÁZBAN ÉS ELŐTERÉBEN MINDENMŰ TÁROLÁS TILOS.
- A 193. § (1) SZERINT A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAK ÁTBOCSÁTÓKÉPESSÉGE NEM SZŰKÍTHETŐ LE A MENEKÜLÉST BIZTOSÍTÓ SZÉLESSÉG ALÁ.

SZELLŐZTETÉS

196.§ (5)

- A 14 MÉTERNÉL MAGASABBAN LÉVŐ LEGFELSŐ HASZNÁLATI SZINTTEL RENDELKEZŐ LAKÓÉPÜLET KÖZPONTI SZELLŐZŐ RENDSZERÉT, VALAMINT **ÉTTEREM KONYHAI SZELLŐZŐ (SZAGELSZÍVÓ)** RENDSZERÉT A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT RENDSZERESSÉGGEL, ANNAK HIÁNYÁBAN LAKÓÉPÜLETBEN **3 ÉVENTE, ÉTTEREM RENDELTETÉS** ESETÉBEN **FÉLÉVENTE** TISZTÍTANI ÉS ANNAK ELVÉGZÉSÉT ÍRÁSBAN IGAZOLNI KELL.

- A 14 MÉTERNÉL MAGASABBAN LÉVŐ LEGFELSŐ HASZNÁLATI SZINTTEL RENDELKEZŐ LAKÓÉPÜLET KÖZPONTI SZELLŐZŐ RENDSZERÉT, VALAMINT **MELEGGKONYHÁS VENDÉGLÁTÓ HELY ÉS MELEGGKONYHÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLET SZELLŐZŐ, SZAGELSZÍVÓ** RENDSZERÉT A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT RENDSZERESSÉGGEL, ANNAK HIÁNYÁBAN LAKÓÉPÜLETBEN **4 ÉVENTE, MELEGGKONYHÁS VENDÉGLÁTÓ HELY ÉS MELEGGKONYHÁS VENDÉGLÁTÓ ÜZLET** ESETÉBEN **ÉVENTE** TISZTÍTANI, ÉS ANNAK ELVÉGZÉSÉT ÍRÁSBAN IGAZOLNI KELL.

HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉS

197.§ (1)

- A TERMÉSZETES ÉS A GÉPI FÜSTELVEZETŐ, LÉGPÓTLÓ, VALAMINT A FÜSTMENTESÍTÉST BIZTOSÍTÓ NYÍLÁSOK NYÍLÁSZÁRÓINAK SZABAD MOZGÁSÁT FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTANI KELL, ÉS E NYÍLÁSOKAT ELTORLASZOLNI TILOS. AZ ERRE FIGYELMEZTETŐ TARTÓS, JÓL ÉSZLELHETŐ ÉS OLVASHATÓ MÉRETŰ FELIRATOT A NYÍLÁSZÁRÓN VAGY A NYÍLÁS MELLETT EL KELL HELYEZNI.
- A TERMÉSZETES ÉS A GÉPI FÜSTELVEZETŐ, LÉGPÓTLÓ, VALAMINT A FÜSTMENTESÍTÉST BIZTOSÍTÓ NYÍLÁSOK NYÍLÁSZÁRÓINAK, **VALAMINT A FÜSTGÁTLÓ SZERKEZETEKNEK** A SZABAD MOZGÁSÁT FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTANI KELL, ÉS E NYÍLÁSOKAT ELTORLASZOLNI TILOS. AZ ERRE FIGYELMEZTETŐ TARTÓS, JÓL ÉSZLELHETŐ ÉS OLVASHATÓ MÉRETŰ FELIRATOT A NYÍLÁSZÁRÓN VAGY A NYÍLÁS MELLETT EL KELL HELYEZNI.

197.§ (2)

- AZ INSTALLÁCIÓK, DEKORÁCIÓK, ANYAGOK NEM CSÖKKENTHETIK A FÜSTELVEZETÉSHEZ, LÉGPÓTLÁSHOZ SZÜKSÉGES NYÍLÁSFELÜLETET, NEM KORLÁTOZHATJÁK A HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM ESZKÖZEINEK MOZGÁSÁT, MŰKÖDÉSÉT.
- AZ INSTALLÁCIÓK, DEKORÁCIÓK, ANYAGOK, **BÚTOROK ÉS EGYÉB BERENDEZÉSI TÁRGYAK** NEM CSÖKKENTHETIK A FÜSTELVEZETÉSHEZ, LÉGPÓTLÁSHOZ SZÜKSÉGES NYÍLÁSFELÜLETET, NEM KORLÁTOZHATJÁK A HŐ ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM ESZKÖZEINEK MOZGÁSÁT, MŰKÖDÉSÉT.

BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS BEÉPÍTETT OLTÓBERENDEZÉS, TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, FELSZERELÉS

201.§ (1)

- A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ, TŰZOLTÓ, TŰZTERJEDÉSGÁTLÓ BERENDEZÉST, A TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉFET AZ ÉPÍTMÉNY TULAJDONOSÁNAK ÁLLANDÓAN ÜZEMKÉPES ÁLLAPOTBAN KELL TARTANIA.
- A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ, TŰZOLTÓ, TŰZTERJEDÉSGÁTLÓ BERENDEZÉST, A TŰZOLTÓSÁGI KULCSSZÉFET, **A TŰZ- ÉS HIBAÁTJELZŐ BERENDEZÉST** AZ ÉPÍTMÉNY TULAJDONOSÁNAK ÁLLANDÓAN ÜZEMKÉPES ÁLLAPOTBAN KELL TARTANIA, **ÉS ÜZEMELTETNIE KELL.**

201.§ (3)

- A BEÉPÍTETT TÚZJELZŐ, TÚZOLTÓ, TÚZTERJEDÉSGÁTLÓ BERENDEZÉS TÚZ ÉSZLELÉSÉRE, OLTÁSÁRA, A TÚZTERJEDÉS GÁTLÁSÁRA SZOLGÁLÓ RÉSZEGYSÉGEINEK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEIT A RÉSZEGYSÉGEK KÖRNYEZETÉBEN FOLYAMATOSAN BIZTOSÍTANI KELL, AZOK HATÉKONYSÁGÁT ELTAKARÁSSAL, ELTORLASZOLÁSSAL VAGY MÁS MÓDON KORLÁTOZNI, CSÖKKENTENI NEM SZABAD.

202.§ (5)

- A BERENDEZÉS – KÖZTE A TŰZ- ÉS HIBAÁJTJELZŐ – TERVSZERŰ, RÉSZLEGES VAGY TELJES ÜZEMSZÜNETÉT, A KIKAPCSOLÁS ELŐTT LEGALÁBB 5 MUNKANAPPAL ÍRÁSBAN, A 24 ÓRÁN BELÜL EL NEM HÁRÍTHATÓ MEGHIBÁSODÁST **HALADÉKTALANUL** TELEFONON JELEZNI KELL AZ ELSŐ FOKÚ TŰZVÉDELMI HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT HELYEN.

- A BERENDEZÉS – KÖZTE A TŰZ- ÉS HIBAÁJTJELZŐ – TERVSZERŰ, RÉSZLEGES VAGY TELJES ÜZEMSZÜNETÉT, A KIKAPCSOLÁS ELŐTT LEGALÁBB 5 MUNKANAPPAL ÍRÁSBAN, A 24 ÓRÁN BELÜL EL NEM HÁRÍTHATÓ MEGHIBÁSODÁST **A TUDOMÁSRA JUTÁST KÖVETŐEN KÉSEDELEM NÉLKÜL** TELEFONON JELEZNI KELL AZ ELSŐ FOKÚ TŰZVÉDELMI HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT HELYEN.

202.§ (6)

- A BERENDEZÉS **TERVSZERŰ ÜZEMSZÜNÉTÉNEK, MEGHIBÁSODÁSÁNAK** ESETÉN A BIZTONSÁGI FELTÉTELEKET AZ **ÜZEMBENTARTÓ** A HELYI KOCKÁZATNAK MEGFELELŐEN BIZTOSÍTJA.
- A BERENDEZÉS **MEGHIBÁSODÁSA, TERVSZERŰ ÜZEMSZÜNETE** ESETÉN, TOVÁBBÁ A TÚZOLTÓ BERENDEZÉS AKTIVÁLÓDÁSÁT KÖVETŐEN AZ **OLTÓANYAG PÓTLÁSÁIG, A BERENDEZÉS ÜZEMKÉSZ ÁLLAPOTÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSÁIG** A BIZTONSÁGI FELTÉTELEKET AZ **ÜZEMELTETŐ** A HELYI KOCKÁZATNAK MEGFELELŐEN BIZTOSÍTJA.

202.§ (8)

- A TÉVES RIASZTÁSOK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ÉRZÉKELŐK TÚZJELLEMZŐJÉRE HASONLÍTÓ HATÁS IDEJÉRE AZ ADOTT ÉRZÉKELŐ, ZÓNA, VAGY ZÓNÁK KIIKTATÁSA AKKOR LEHETSÉGES, HA
 - D) AZ ÉRZÉKELŐ, ZÓNA KIIKTATÁSÁNAK ÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI, ANNAK FELELŐSSÉGI KÖRE, AZ ELLENSÚLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN RÖGZÍTVE VANNAK.
- A TÉVES RIASZTÁSOK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ÉRZÉKELŐK TÚZJELLEMZŐJÉRE HASONLÍTÓ HATÁS IDEJÉRE AZ ADOTT ÉRZÉKELŐ, ZÓNA, VAGY ZÓNÁK KIIKTATÁSA AKKOR LEHETSÉGES, HA
 - D) AZ ÉRZÉKELŐ, ZÓNA KIIKTATÁSÁNAK ÉS VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI, ANNAK FELELŐSSÉGI KÖRE, AZ ELLENSÚLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATBAN – **ANNAK HIÁNYÁBAN ÍRÁSBAN** – RÖGZÍTVE VANNAK.

203.§ (4)

- A TŰZJELZÉST ADÓ LÉTESÍTMÉNY TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE, KEZELŐJE, HASZNÁLÓJA ÉS A TÁVFELÜGYELETI KÖZPONT ÜZEMELTETŐJE KÖZÖTTI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS TARTALMAZZA A TÉVES RIASZTÁSOKBÓL BEKÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK – MINT A KIVONULÁS VAGY A VONULÁSBÓL VALÓ VISSZAHÍVÁS – ELFOGADHATÓ SZÁMÁT ÉS AZ EZEN FELÜL TÖRTÉNŐ ESEMÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MÉRTÉKÉT, MEGTÉRÍTÉSÉNEK FELELŐSSÉGÉT ÉS MÓDJÁT.
- A TŰZJELZÉST ADÓ LÉTESÍTMÉNY TULAJDONOSA, ÜZEMELTETŐJE, KEZELŐJE, HASZNÁLÓJA ÉS A TÁVFELÜGYELETI KÖZPONT ÜZEMELTETŐJE KÖZÖTTI SZOLGÁLTATÓI SZERZŐDÉS TARTALMAZZA A TÉVES RIASZTÁSOKBÓL BEKÖVETKEZŐ ESEMÉNYEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉNEK FELELŐSSÉGÉT ÉS MÓDJÁT.

204.§ (6)

- A **TŰZOLTÓ-TECHNIKAI TERMÉKET** JÓL LÁTHATÓAN, KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐEN, ÚGY KELL ELHELYEZNI, HOGY A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK A LEGKEDVEZŐTLENEBB HELYEN KELETKEZŐ TŰZ OLTÁSÁRA A LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT FELHASZNÁLHATÓ LEGYEN, ÉS ÁLLANDÓAN HASZNÁLHATÓ, ÜZEMKÉPES ÁLLAPOTBAN KELL TARTANI.
- A **TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKET** JÓL LÁTHATÓAN, KÖNNYEN HOZZÁFÉRHETŐEN, ÚGY KELL ELHELYEZNI, HOGY A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK A LEGKEDVEZŐTLENEBB HELYEN KELETKEZŐ TŰZ OLTÁSÁRA A LEGRÖVIDEBB IDŐ ALATT FELHASZNÁLHATÓ LEGYEN, ÉS ÁLLANDÓAN HASZNÁLHATÓ, ÜZEMKÉPES ÁLLAPOTBAN KELL TARTANI.

LAKÓ- ÉS SZÁLLÁSÉPÜLETEK

205.§ (2) (3)

- LAKÓRENDELTTETÉSŰ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK TERÜLETÉN A **MENEKÜLÉSRE SZÁMÍTÁSBA VETT** KÖZLEKEDŐKÖN, LÉPCSŐHÁZAKBAN ÉGHETŐ ANYAGOK ÉS A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT LESZŰKÍTŐ TÁRGYAK – A (3) BEKEZDÉSBEN FOGLALT KIVÉTELLEL – NEM HELYEZHETŐK EL.
- LAKÓRENDELTTETÉSŰ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK **MENEKÜLÉSRE SZÁMÍTÁSBA VETT** KÖZLEKEDŐIN, LÉPCSŐHÁZAK PIHENŐIN NÖVÉNYEK ELHELYEZHETŐK, HA A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT AZ ELŐÍRT MINIMÁLIS MÉRET ALÁ NEM SZŰKÍTIK LE.
- LAKÓRENDELTTETÉSŰ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK TERÜLETÉN A **LAKÁSON KÍVÜLI** KÖZLEKEDŐKÖN, LÉPCSŐHÁZAKBAN ÉGHETŐ ANYAGOK ÉS A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT LESZŰKÍTŐ TÁRGYAK – A (3) BEKEZDÉSBEN FOGLALT KIVÉTELLEL – NEM HELYEZHETŐK EL.
- LAKÓRENDELTTETÉSŰ ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK **LAKÁSON KÍVÜLI** KÖZLEKEDŐIN, LÉPCSŐHÁZAK PIHENŐIN NÖVÉNYEK ELHELYEZHETŐK, HA A MENEKÜLÉSI ÚTVONALAT AZ ELŐÍRT MINIMÁLIS MÉRET ALÁ NEM SZŰKÍTIK LE.

KÖZÖSSÉGI LÉTESÍTMÉNYEK, KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR

206.§ (1)

- A MŰVELŐDÉSI, SPORT- ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEKBEN, HELYISÉGEKBEN ESETENKÉNT NEM AZ EREDETI RENDELTETÉSNEK MEGFELELŐ RENDEZVÉNYEKRE, VALAMINT AZ 500 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ NEM MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNYEKBEN, HELYISÉGBEN TARTOTT ALKALOMSZERŰ KULTURÁLIS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEKRE A VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET A RENDEZVÉNY FELELŐS SZERVEZŐJE KÖTELES ÍRÁSBAN MEGHATÁROZNI ÉS A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA ELŐTT 15 NAPPAL AZT TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGNAK MEGKÜLDENI.
- A MŰVELŐDÉSI, SPORT- ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEKBEN, HELYISÉGEKBEN ESETENKÉNT NEM AZ EREDETI RENDELTETÉSNEK MEGFELELŐ RENDEZVÉNYEKRE, VALAMINT AZ 500 FŐNÉL NAGYOBB BEFOGADÓKÉPESSÉGŰ NEM MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNYEKBEN, HELYISÉGBEN TARTOTT ALKALOMSZERŰ KULTURÁLIS ÉS SPORTRENDEZVÉNYEKRE A VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET A RENDEZVÉNY FELELŐS SZERVEZŐJE KÖTELES ÍRÁSBAN MEGHATÁROZNI ÉS A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA ELŐTT **LEGALÁBB** 15 NAPPAL AZT TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGNAK MEGKÜLDENI.

SZÉRŰ, ROSTNÖVÉNYTÁROLÓ, KAZAL

223.§

- DOHÁNYOZNI SZÉLCSENDES IDŐBEN A KAZALTÓL LEGALÁBB 30 MÉTER TÁVOLSÁGRA SZABAD.
- DOHÁNYOZNI **CSAK** SZÉLCSENDES IDŐBEN, A KAZALTÓL LEGALÁBB 30 MÉTER TÁVOLSÁGRA SZABAD.

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS ÉS TŰZMEGELŐZÉS SZABÁLYAI

225.§ (1)

- HA JOGSZABÁLY MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, A LÁBON ÁLLÓ NÖVÉNYZET, TARLÓ, NÖVÉNYTERMESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÉS A BELTERÜLETI INGATLANOK HASZNÁLATA SORÁN KELETKEZETT HULLADÉK SZABADTÉRI ÉGETÉSE TILOS.
- HA JOGSZABÁLY MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, A LÁBON ÁLLÓ NÖVÉNYZET, TARLÓ, NÖVÉNYTERMESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ÉS A BELTERÜLETI, **VALAMINT A KÜLTERÜLETEN LÉVŐ ZÁRTKERTI** INGATLANOK HASZNÁLATA SORÁN KELETKEZETT HULLADÉK SZABADTÉRI ÉGETÉSE TILOS.

225 / A.§

- (1) A SZABADBAN TÖRTÉNŐ TŰZGYÚJTÁS, ÉGETÉS SORÁN A TŰZ NEM HAGYHATÓ ŐRIZETLENÜL, ÉS VESZÉLY ESETÉN, VAGY HA AZ ÉGETÉST BEFEJEZTÉK, AZT AZONNAL EL KELL OLTANI.
- (2) AZ ÉGETÉS CSAK ÚGY VÉGEZHETŐ, HOGY AZ A KÖRNYEZETÉRE TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYT NE JELENTSEN.
- (3) AZ ÉGETÉS BEFEJEZÉSE UTÁN A HELYSZÍNT GONDOSAN ÁT KELL VIZSGÁLNI, ÉS A PARÁZSLÁST, IZZÁST – VÍZZEL, FÖLDTAKARÁSSAL, KÉZISZERSZÁMOKKAL – MEG KELL SZÜNTETNI.

226.§ (1) (2)

- KÜLTERÜLETEN AZ INGATLAN TULAJDONOSA, HASZNÁLÓJA **A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG ENGEDÉLYÉVEL** LEGFELJEBB 10 HA EGYBEFÜGGŐ TERÜLETEN IRÁNYÍTOTT ÉGETÉST VÉGEZHET.
- **AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM TARTALMAZZA:**
 - **HA AZT JOGSZABÁLY LEHETŐVÉ TESZI,** KÜLTERÜLETEN AZ INGATLAN TULAJDONOSA, HASZNÁLÓJA LEGFELJEBB 10 HA EGYBEFÜGGŐ TERÜLETEN IRÁNYÍTOTT ÉGETÉST VÉGEZHET.
 - **AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS VÉGZÉSÉNEK IDŐPONTJÁT, TERJEDELMÉT, FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁKKAL VAGY HELYRAJZI SZÁMMAL MEGADOTT HELYÉT A MEGKEZDÉS ELŐTT 5 NAPPAL AZ ILLETÉKES HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERV TERÜLETI SZERVÉHEZ ÍRÁSBAN BE KELL JELENTENI.**

226.§ (3), (4), (5), (6), (7)

- (3) A KÉRELMET LEGKÉSŐBB AZ ÉGETÉS TERVEZETT IDŐPONTJÁT MEGELŐZŐ 10. NAPIG BE KELL NYÚJTANI AZ ENGEDÉLYEZŐ TŰZVÉDELMI HATÓSÁGHOZ.
 - (4) A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG A KÉRELMET ANNAK BEÉRKEZÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 5 MUNKANAPON BELÜL BÍRÁLJA EL.
 - (5) AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SORÁN A TŰZ NEM HAGYHATÓ ŐRIZETLENÜL, ÉS VESZÉLY ESETÉN, VAGY HA AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉST BEFEJEZTÉK, AZT AZONNAL EL KELL OLTANI.
 - (6) AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS CSAK ÚGY VÉGEZHETŐ, HOGY AZ A KÖRNYEZETÉRE TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYT NE JELENTSEN.
 - (7) AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS BEFEJEZÉSE UTÁN A HELYSZÍNT GONDOSAN ÁT KELL VIZSGÁLNI, ÉS A PARÁZSLÁST, IZZÁST – VÍZZEL, FÖLDTAKARÁSSAL, KÉZISZERSZÁMOKKAL – MEG KELL SZÜNTETNI.
- (3) AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SORÁN A TŰZ NEM HAGYHATÓ ŐRIZETLENÜL, ÉS VESZÉLY ESETÉN AZT AZONNAL EL KELL OLTANI.
 - (4) AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS CSAK ÚGY VÉGEZHETŐ, HOGY AZ A KÖRNYEZETÉRE TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYT NE JELENTSEN.
 - (5) AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS BEFEJEZÉSE UTÁN A HELYSZÍNT GONDOSAN ÁT KELL VIZSGÁLNI, ÉS A PARÁZSLÁST, IZZÁST – VÍZZEL, FÖLDTAKARÁSSAL, KÉZISZERSZÁMOKKAL – MEG KELL SZÜNTETNI.

227.§ (1)

- AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SORÁN A TARLÓÉGETÉS CSAK AZ ALÁBBIK SZERINT VÉGEZHETŐ:
 - B) A TARLÓT VAGY AZ ÉRINTETT SZAKASZOKAT A TARLÓÉGETÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT LEGALÁBB 3 MÉTER SZÉLESSÉGBEN KÖRÜL KELL SZÁNTANI, ÉS AZ ADOTT TERÜLETEN AZ APRÓ VADBAN OKOZHATÓ KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN VADRIASZTÁST KELL VÉGREHAJTANI, A FASOROK, FACSOPORTOK VÉDELMERE A HELYI ADOTTSÁGOKNAK MEGFELELŐ, DE LEGALÁBB 6 MÉTERES VÉDŐSÁVOT KELL SZÁNTÁSSAL BIZTOSÍTANI,
 - D) A TARLÓÉGETÉS SORÁN TŰZOLTÁSRA ALKALMAS KÉZISZERSZÁMMAL ELLÁTOTT, MEGFELELŐ LÉTSZÁMÚ, KIOKTATOTT SZEMÉLY JELENLÉTÉRŐL KELL GONDOSKODNI, ÉS LEGALÁBB EGY **TRAKTORT** EKÉVEL A HELYSZÍNE KÉSZENLÉTBEN KELL TARTANI.
- AZ IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS SORÁN A TARLÓÉGETÉS CSAK AZ ALÁBBIK SZERINT VÉGEZHETŐ:
 - B) A TARLÓT VAGY AZ ÉRINTETT SZAKASZOKAT A TARLÓÉGETÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT LEGALÁBB 3 MÉTER SZÉLESSÉGBEN KÖRÜL KELL SZÁNTANI **VAGY TÁRCSÁZNI**, ÉS AZ ADOTT TERÜLETEN AZ APRÓ VADBAN OKOZHATÓ KÁROK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN VADRIASZTÁST KELL VÉGREHAJTANI, A FASOROK, FACSOPORTOK VÉDELMERE A HELYI ADOTTSÁGOKNAK MEGFELELŐ, DE LEGALÁBB 6 MÉTERES VÉDŐSÁVOT KELL SZÁNTÁSSAL **VAGY TÁRCSÁZÁSSAL** BIZTOSÍTANI,
 - D) A TARLÓÉGETÉS SORÁN TŰZOLTÁSRA ALKALMAS KÉZISZERSZÁMMAL ELLÁTOTT, MEGFELELŐ LÉTSZÁMÚ, KIOKTATOTT SZEMÉLY JELENLÉTÉRŐL KELL GONDOSKODNI, ÉS LEGALÁBB EGY **MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓT** EKÉVEL **VAGY TÁRCSÁVAL** A HELYSZÍNE KÉSZENLÉTBEN KELL TARTANI.

A MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK

229.§ (1) (6)

- A KALÁSZOS TERMÉNY BETAKARÍTÁSI, **szalma-összehúzási** ÉS BÁLÁZÁSI MUNKÁIBAN LEGALÁBB 1 DB 21A ÉS 113B VIZSGÁLATI EGYSÉGTŰZ OLTÁSÁRA ALKALMAS TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKKEL IS ELLÁTOTT ERŐ- ÉS MUNKAGÉP, VALAMINT EGYÉB JÁRMŰ VEHET RÉSZT, AMELYNEK TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATÁT A BETAKARÍTÁST MEGELŐZŐEN AZ ÜZEMELTETŐ ELVÉGEZTE. A JÁRMŰ MEGFELELŐSÉGÉRŐL SZEMLE KERETÉBEN KELL MEGGYŐZŐDNI. A BETAKARÍTÁSI MUNKÁK SORÁN HASZNÁLT, ÖTNÉL TÖBB MEZŐGAZDASÁGI JÁRMŰVET ÉRINTŐ MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ESETÉN, ANNAK TERVEZETT IDŐPONTJÁT 10 NAPPAL ELŐBB ÍRÁSBAN A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGNAK BE KELL JELENTENI. A MŰSZAKI ELLENŐRZÉSRŐL JEGYZŐKÖNYVET KELL KÉSZÍTENI, AMELYNEK 1 PÉLDÁNYÁT A JÁRMŰVÖN EL KELL HELYEZNI.
- AZ ARATÓGÉPET HAJLÉKONY FÖLDELŐVEZETÉKKEL, AKKUMULÁTORÁT PEDIG LEGALÁBB **nehezen éghető**, VILLAMOSSÁGOT NEM VEZETŐ ANYAGÚ VÉDŐBURKOLATTAL KELL ELLÁTNI.
- A KALÁSZOS TERMÉNY BETAKARÍTÁSI, BÁLÁZÁSI MUNKÁIBAN LEGALÁBB 1 DB 21A ÉS 113B VIZSGÁLATI EGYSÉGTŰZ OLTÁSÁRA ALKALMAS TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKKEL IS ELLÁTOTT ERŐ- ÉS MUNKAGÉP, VALAMINT EGYÉB JÁRMŰ VEHET RÉSZT, AMELYNEK TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATÁT A BETAKARÍTÁST MEGELŐZŐEN AZ ÜZEMELTETŐ ELVÉGEZTE. A JÁRMŰ MEGFELELŐSÉGÉRŐL SZEMLE KERETÉBEN KELL MEGGYŐZŐDNI. A BETAKARÍTÁSI MUNKÁK SORÁN HASZNÁLT, ÖTNÉL TÖBB MEZŐGAZDASÁGI JÁRMŰVET ÉRINTŐ MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ESETÉN, ANNAK TERVEZETT IDŐPONTJÁT 10 NAPPAL ELŐBB ÍRÁSBAN A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGNAK BE KELL JELENTENI. A MŰSZAKI ELLENŐRZÉSRŐL JEGYZŐKÖNYVET KELL KÉSZÍTENI, AMELYNEK 1 PÉLDÁNYÁT A JÁRMŰVÖN EL KELL HELYEZNI.
- AZ ARATÓGÉPET HAJLÉKONY FÖLDELŐVEZETÉKKEL, AKKUMULÁTORÁT PEDIG LEGALÁBB VILLAMOSSÁGOT NEM VEZETŐ ANYAGÚ VÉDŐBURKOLATTAL KELL ELLÁTNI.

230.§ (1), (2), (3)

- (1) A SZALMAÖSSZEHÚZÁST ÉS A KAZALOZÁST VÉGZŐ ERŐGÉP AZ ÖSSZEHÚZOTT SZALMÁT ÉS KAZLAT CSAK OLYAN TÁVOLSÁGRA KÖZELÍTHETI MEG, HOGY AZ ERŐGÉP ÉGÉSTERMÉKE VAGY ANNAK ELVEZETŐ CSÖVE GYÚJTÁSI VESZÉLYT NE JELENTSEN.
 - (2) A SZALMAÖSSZEHÚZÁSBAN ÉS A KAZALOZÁSBAN RÉSZT VEVŐ ERŐGÉPET A RÁHULLOTT SZALMÁTÓL, SZÉNÁTÓL RENDSZERESEN MEG KELL TISZTÍTANI.
 - (3) AZ ÖSSZEHÚZOTT SZALMA ALAPTERÜLETE NEM HALADHATJA MEG AZ 1000 M²-T.
- (1) A KAZALOZÁST VÉGZŐ ERŐGÉP A KAZLAT CSAK OLYAN TÁVOLSÁGRA KÖZELÍTHETI MEG, HOGY AZ ERŐGÉP ÉGÉSTERMÉKE VAGY ANNAK ELVEZETŐ CSÖVE GYÚJTÁSI VESZÉLYT NE JELENTSEN.
 - (2) A KAZALOZÁSBAN RÉSZT VEVŐ ERŐGÉPET A RÁHULLOTT SZALMÁTÓL, SZÉNÁTÓL RENDSZERESEN MEG KELL TISZTÍTANI.

ÉGHETŐ FOLYADÉKOK TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

232.§ (5), (6)

- (5) A LAKÓÉPÜLETEKET KIVÉVE A I–III. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉKOT ÉS A ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYÚ AEROSZOLT NEM ÉGHETŐ ANYAGÚ POLCON VAGY A 235. § (2) BEKEZDÉS SZERINTI SZEKRÉNYBEN KELL TÁROLNI.
- (6) I–II. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉKOK MAXIMUM 20 LITER ŰRTARTALMÚ TÁROLÓESZKÖZBEN TÁROLHATÓK.
- (6) LAKÓÉPÜLETBEN FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ FOLYADÉKOK MAXIMUM 20 LITER ŰRTARTALMÚ TÁROLÓESZKÖZBEN TÁROLHATÓK.

TÁROLÁS ÉS FORGALMAZÁS KERESKEDELMI RENDELTETÉS ESETÉN

234.§ (1), (2)

- (1) KERESKEDELMI EGYSÉG TERÜLETÉN A 17. MELLÉKLETBEN FOGLALT 1. TÁBLÁZAT SZERINTI MENNYISÉGŰ, BONTATLAN CSOMAGOLÁSÚ I-II. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉK ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYÚ AEROSZOL TÁROLHATÓ, FORGALMAZHATÓ.
- (2) A VAS-, BARKÁCS-, FESTÉK- ÉS ÉPÍTŐANYAGOT, HÁZTARTÁSI CIKKET FORGALMAZÓ KERESKEDELMI EGYSÉG, HELYSÉGÉBEN AZ I-II. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ FOLYADÉK ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYÚ AEROSZOL LEGNAGYOBB MEGENGEDETT MENNYISÉGE AZ (1) BEKEZDÉS SZERINTI MENNYISÉG HÁROMSZOROSA, HA A KERESKEDELMI EGYSÉGET A SZOMSZÉDOS HELYSÉGEKTŐL TŰZGÁTLÓ ÉPÍTMÉNSZERKEZETEK VÁLASZTJÁK EL.
- (6) KERESKEDELMI EGYSÉG TERÜLETÉN A 17. MELLÉKLETBEN FOGLALT 1. TÁBLÁZAT SZERINTI MENNYISÉGŰ, BONTATLAN CSOMAGOLÁSÚ **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES** OSZTÁLYBA TARTOZÓ FOLYADÉK ÉS AEROSZOL TÁROLHATÓ, FORGALMAZHATÓ.

ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS ELŐÍRÁSAI

239.§ (1)

- KENŐANYAG ÉS EGYÉB ÉGHETŐ FOLYADÉK KEZELŐÉPÜLETEN KÍVÜL CSAK A1 –A2 TŰZVÉDELMI OSZTÁLYÚ, LEGFELJEBB 500 LITER ŰRTARTALMÚ SZEKRÉNYBEN, KIRAKATSZEKRÉNYBEN VAGY KONTÉNERBEN TÁROLHATÓ ZÁRT EDÉNYBEN, KOMBINÁLT CSOMAGOLÁSBAN. **EZEK BEN ROBBANÁSVESZÉLYES ÉS TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYÚ ANYAGOK EGYÜTT IS TÁROLHATÓK.** A SZEKRÉNYEKNEK ÉS A KONTÉNEREKNEK ZÁRHATÓKNAK KELL LENNIÜK.
- (6) KENŐANYAG ÉS EGYÉB ÉGHETŐ FOLYADÉK KEZELŐÉPÜLETEN KÍVÜL CSAK A1 –A2 TŰZVÉDELMI OSZTÁLYÚ, LEGFELJEBB 500 LITER ŰRTARTALMÚ SZEKRÉNYBEN, KIRAKATSZEKRÉNYBEN VAGY KONTÉNERBEN TÁROLHATÓ ZÁRT EDÉNYBEN, KOMBINÁLT CSOMAGOLÁSBAN. A SZEKRÉNYEKNEK ÉS A KONTÉNEREKNEK ZÁRHATÓKNAK KELL LENNIÜK.

ÉGHETŐ FOLYADÉK TÁROLÁSA, SZÁLLÍTÁSA ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS KEZELŐÉPÜLETÉN BELÜL

240.§ (5)

- A FOLYADÉK HATÁSÁNAK ELLENÁLLÓ, JÓL ZÁRHATÓ PALACKBAN VAGY FLAKONBAN **I-II. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ** FOLYADÉKBÓL LEGFELJEBB 500 L, **III. TŰZVESZÉLYESSÉGI FOKOZATÚ** FOLYADÉKBÓL LEGFELJEBB 500 L TÁROLHATÓ. A PALACK ÉS A FLAKON ŪRTARTALMA NEM HALADHATJA MEG A **2** L-T.
- A FOLYADÉK HATÁSÁNAK ELLENÁLLÓ, JÓL ZÁRHATÓ PALACKBAN VAGY FLAKONBAN **FOKOZOTTAN TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ** FOLYADÉKBÓL LEGFELJEBB 500 L, **MÉRSÉKELTEN TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZÓ** FOLYADÉKBÓL LEGFELJEBB 500 L TÁROLHATÓ. A PALACK ÉS A FLAKON ŪRTARTALMA NEM HALADHATJA MEG AZ **5** L-T.

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

248.§ (3), (4)

- (3) AZ ÜZEMELTETŐ KÖTELES AZ ÉRINTETT MŰSZAKI MEGOLDÁS RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁRÓL AZ ANNAK ELVÉGZÉSÉRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNY VAGY HIÁNYOSSÁG TUDOMÁSÁRA JUTÁSA UTÁN **AZONNAL, EGYÉB ESETBEN LEGFELJEBB 10** MUNKANAPON BELÜL GONDOSKODNI, HA
- A) AZ ÉRINTETT MŰSZAKI MEGOLDÁS NEM TÖLTÖTTE BE TŰZVÉDELMI RENDELTETÉSÉT TŰZESET, TŰZRIADÓ GYAKORLAT VAGY EGYÉB ESEMÉNY SORÁN VAGY
- B) AZ ÉRINTETT MŰSZAKI MEGOLDÁS NEM ALKALMAS A TŰZVÉDELMI RENDELTETÉSÉNEK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSRE.
- (4) AZ ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉST, AZ IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOT, A KARBANTARTÁST ÉS A JAVÍTÁST EL KELL VÉGEZNI ÉS ANNAK EREDMÉNYÉT **PAPÍR ALAPON VAGY ELEKTRONIKUSAN** ÍRÁSBAN KELL DOKUMENTÁLNI.
- (3) AZ ÜZEMELTETŐ KÖTELES AZ ÉRINTETT MŰSZAKI MEGOLDÁS RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS A HIBÁK KIJAVÍTÁSÁRÓL AZ ANNAK ELVÉGZÉSÉRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNY VAGY HIÁNYOSSÁG TUDOMÁSÁRA JUTÁSA UTÁN **15** NAPON BELÜL GONDOSKODNI, HA
- A) AZ ÉRINTETT MŰSZAKI MEGOLDÁS NEM TÖLTÖTTE BE TŰZVÉDELMI RENDELTETÉSÉT TŰZESET, TŰZRIADÓ GYAKORLAT VAGY EGYÉB ESEMÉNY SORÁN VAGY
- B) AZ ÉRINTETT MŰSZAKI MEGOLDÁS NEM ALKALMAS A TŰZVÉDELMI RENDELTETÉSÉNEK MEGFELELŐ MŰKÖDÉSRE.
- (4) AZ ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉST, AZ IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATOT, A KARBANTARTÁST ÉS A JAVÍTÁST EL KELL VÉGEZNI ÉS ANNAK EREDMÉNYÉT **PAPÍR ALAPON VAGY ELEKTRONIKUSAN** ÍRÁSBAN KELL DOKUMENTÁLNI.

BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ, BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS KARBANTARTÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

253.§ (3)

- AZ ÜZEMELTETÉS, FELÜLVIZSGÁLAT VAGY KARBANTARTÁS SORÁN JELENTKEZŐ **HIBÁKAT HALADÉKTALANUL KI KELL JAVÍTANI.**
- AZ ÜZEMELTETÉS, FELÜLVIZSGÁLAT VAGY KARBANTARTÁS SORÁN JELENTKEZŐ **HIBÁK JAVÍTÁSÁRA HALADÉKTALANUL INTÉZKEDNI KELL.**

254.§ (1)

- A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL NAPLÓT KELL VEZETNI, MELY TARTALMAZZA
- H) AZ ELLENŐRZÉST, KARBANTARTÁST VÉGZŐ SZERVEZET, SZEMÉLY NEVÉT, ALÁÍRÁSÁT, ELÉRHETŐSÉGÉT.
- A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ ÉS BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉRŐL ÉS KARBANTARTÁSÁRÓL NAPLÓT KELL VEZETNI, MELY TARTALMAZZA
- H) AZ ELLENŐRZÉST, KARBANTARTÁST VÉGZŐ SZERVEZET, SZEMÉLY NEVÉT, ALÁÍRÁSÁT **VAGY – ELEKTRONIKUSAN VEZETETT NAPLÓ ESETÉN – EGYÉRTELMI AZONOSÍTÁSÁT**, ELÉRHETŐSÉGÉT.

255.§ (1)

- (1) AZ **ÜZEMBENTARTÓ** ÁLTAL A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS KÖZPONTJA (TÁVKIJELZŐ, TÁVKEZELŐ EGYSÉG) FELÜGYELETÉVEL ÉS KEZELÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY VAGY SZOLGÁLTATÓ A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA KAPCSÁN NAPONTA ELLENŐRZI, HOGY
- A) HA A **RENDSZER** NINCS NYUGALMI HELYZETBEN, AKKOR A KIJELZETT HIBÁT AZ ÜZEMELTETÉSI NAPLÓBA BEJEGYEZTÉK-E, ÉS, HA A HIBA SZAKKÉPZETT BEAVATKOZÁST IGÉNYEL – NEM A HÁLÓZAT IDŐLEGES KIMARADÁSÁRÓL VAN SZÓ –, ÉRTESÍTETTÉK-E A **KARBANTARTÓT**,
- (1) AZ **ÜZEMELTETŐ** ÁLTAL A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS KÖZPONTJA (TÁVKIJELZŐ, TÁVKEZELŐ EGYSÉG) FELÜGYELETÉVEL ÉS KEZELÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY VAGY SZOLGÁLTATÓ A BERENDEZÉS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA KAPCSÁN NAPONTA ELLENŐRZI, HOGY
- A) HA A **BERENDEZÉS** NINCS NYUGALMI HELYZETBEN, AKKOR A KIJELZETT HIBÁT AZ ÜZEMELTETÉSI NAPLÓBA BEJEGYEZTÉK-E, ÉS, HA A HIBA SZAKKÉPZETT BEAVATKOZÁST IGÉNYEL – NEM A HÁLÓZAT IDŐLEGES KIMARADÁSÁRÓL VAN SZÓ –, ÉRTESÍTETTÉK-E A **JOGOSULT SZEMÉLYT**,

255.§ (5), (6)

- (5) AZ ÜZEMBENTARTÓ ÁLTAL A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉNEK, A SZEMÉLYI, KÖRNYEZETI ÉS MŰSZAKI FELTÉTELEK ELLENŐRZÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY HAVONTA ELLENŐRZI
- (6) AZ ÜZEMBENTARTÓ ÁLTAL A BEÉPÍTETT TŰZJELZŐ BERENDEZÉS MEGFELELŐ MŰKÖDÉSÉNEK, A SZEMÉLYI, KÖRNYEZETI ÉS MŰSZAKI FELTÉTELEK ELLENŐRZÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZEMÉLY HÁROMHAVONTA ELLENŐRZI
- A) A (4) BEKEZDÉSben FOGLALTAK BETARTÁSÁT,
- AZ ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLY HAVONTA
- AZ ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZEMÉLY HÁROMHAVONTA ELLENŐRZI
- A) AZ (5) BEKEZDÉSben FOGLALTAK BETARTÁSÁT,

255.§ (7)

- A FELÜLVIZSGÁLATOK ÉS KARBANTARTÁSOK KÖZÖTT, RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATOK VANNAK. A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATOK CÉLJA A TÚZJELZŐ RENDSZER MEGFELELŐ MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSE. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATOT KELL VÉGREHAJTANI
 - B) TÉVES RIASZTÁS ESETÉN,
 - C) A **RENDSZER** MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN,
 - D) A **RENDSZER** VÁLTOZTATÁSA ESETÉN,
 - E) HOSSZÚ ÜZEMSZÜNET UTÁN VAGY
- A FELÜLVIZSGÁLATOK ÉS KARBANTARTÁSOK KÖZÖTT, RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATOK VANNAK. A RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATOK CÉLJA A TÚZJELZŐ BERENDEZÉS MEGFELELŐ MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK NORMÁL KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ ELLENŐRZÉSE. RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLATOT KELL VÉGREHAJTANI
 - B) TÉVES RIASZTÁS ESETÉN, **KIVÉVE, HA ANNAK KONKRÉT FIZIKAI OKA A HELYSZÍNEEN AZONNAL A TÉVES RIASZTÁST KÖVETŐEN EGYÉRTELMEŰEN MEGÁLLAPÍTHATÓ,**
 - C) A **BERENDEZÉS** MEGHIBÁSODÁSA ESETÉN,
 - D) A **BERENDEZÉS** VÁLTOZTATÁSA ESETÉN,
 - E) HOSSZÚ ÜZEMSZÜNET UTÁN, **AMELYNEK IDŐTARTAMA MEGHALADTA A FÉL ÉVET, VAGY**

257.§ (1), (2), (3)

- (1) TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK ESETÉBEN A FÉLÉVES RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN AZ ÜZEMELTETŐ BIZTOSÍTJA, HOGY A **FELÜLVIZSGÁLATRA ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ** SZEMÉLY
- C) ÉRTÉKELJE AZ **ÜZEMBENTARTÓ** ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAIT, HA SZÜKSÉGES TEGYEN JAVASLATOT A BERENDEZÉS HELYES MŰKÖDÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,
- (2) ÉVES RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN, AZ ÜZEMELTETŐNEK LEGALÁBB ÉVENTE KELL BIZTOSÍTANIA, HOGY A **FELÜLVIZSGÁLATRA ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ** SZEMÉLY
- (3) A RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN AZ **ÜZEMBENTARTÓ** BIZTOSÍTJA, HOGY A **FELÜLVIZSGÁLATRA ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓ KÉPESÍTÉSSEL RENDELKEZŐ** SZEMÉLY, A (4)–(5) BEKEZDÉSBN, TOVÁBBÁ A 258. § (1)–(4) BEKEZDÉSBN MEGHATÁROZOTTAKAT ELVÉGEZZE.
- (1) TŰZJELZŐ BERENDEZÉSEK ESETÉBEN A FÉLÉVES RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN AZ ÜZEMELTETŐ BIZTOSÍTJA, HOGY A **JOGOSULT** SZEMÉLY
- C) ÉRTÉKELJE AZ **ÜZEMELTETŐ** ÁLTAL VÉGZETT ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAIT, HA SZÜKSÉGES TEGYEN JAVASLATOT A BERENDEZÉS HELYES MŰKÖDÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,
- (2) ÉVES RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN, AZ ÜZEMELTETŐNEK LEGALÁBB ÉVENTE KELL BIZTOSÍTANIA, HOGY A **JOGOSULT** SZEMÉLY
- (3) A RENDKÍVÜLI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS SORÁN AZ **ÜZEMELTETŐ** BIZTOSÍTJA, HOGY A **JOGOSULT** SZEMÉLY, A (4)–(5) BEKEZDÉSBN, TOVÁBBÁ A 258. § (1)–(4) BEKEZDÉSBN MEGHATÁROZOTTAKAT ELVÉGEZZE.

261.§ (5)

- A TÉVES RIASZTÁSOK OKA LEHET
 - A) KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNY VAGY OLYAN TEVÉKENYSÉG, AMELY AZ ADOTT TÚZJELLEMZŐHÖZ HASONLÓ, ÉS VELE AZONOS HATÁST (RIASZTÁSI ÁLLAPOTOT) VÁLT KI,
 - B) AZ AUTOMATIKUS ÉRZÉKELŐ ELSZENNYEZŐDÉSE,
 - C) AZ ESZKÖZ MEGHIBÁSODÁSA, TÖNKREMENTELE FIZIKAI, ELEKTROMOS VAGY ELEKTROMÁGNESES BEHATÁSRA, AMELY A RIASZTÁSI ÁLLAPOTTAL MEGEGYEZŐ HATÁST OKOZ,
 - D) A KÉZI JELZÉSADÓ JÓ SZÁNDÉKÚ MŰKÖDTETÉSE,
 - E) A KÉZI JELZÉSADÓ SZÁNDÉKOS FÉLREVEZETŐ, ROSSZ SZÁNDÉKÚ VAGY VÉLETLEN MŰKÖDTETÉSE VAGY
 - F) EGYÉB AZ A)–E) PONTOKBA NEM SOROLHATÓ OK.
- AZ EGÉSZ BEKEZDÉS MEGSZÚNT

262.§ (2), (3)

- (2) A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN A GYÁRTÓI ELŐÍRÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ELLENŐRIZNI KELL
- (3) A KARBANTARTÁS SORÁN VÉGRE KELL HAJTANI A TÖMÍTETLEN CSÖVEK, CSŐKÖTÉSE CSERÉJÉT, ÉS HA A **KARBANTARTÓ** SZEMÉLY A BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGÉT TAPASZTALJA – MELYET NEM TUD KIJAVÍTANI –, ÍRÁSBAN ÉRTESÍTI AZ ÜZEMELTETŐT.
- (2) A FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN A GYÁRTÓI ELŐÍRÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ELLENŐRIZNI KELL
- **L) AZ OLTÓANYAG KIJUTTATÁSÁT SZOLGÁLÓ SZÓRÓFEJEK ÁLLAPOTÁT, A SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁT, ÁTJÁRHATÓSÁGÁT ÉS**
- **M) A CSŐHÁLÓZAT ÁLLAPOTÁT, KORRÓZIÓJÁNAK MÉRTÉKÉT.**
- (3) A KARBANTARTÁS SORÁN VÉGRE KELL HAJTANI A TÖMÍTETLEN, **SZILÁRD KORRÓZIÓS SZENNYEZŐDÉSEKET TARTALMAZÓ** CSÖVEK, CSŐKÖTÉSEK CSERÉJÉT, ÉS HA A **JOGOSULT** SZEMÉLY A BEÉPÍTETT TŰZOLTÓ BERENDEZÉS MŰKÖDÉSKÉPTELENSÉGÉT TAPASZTALJA – MELYET NEM TUD KIJAVÍTANI –, ÍRÁSBAN ÉRTESÍTI AZ ÜZEMELTETŐT.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

264.§ (6), (7)

- (6) A CIKLUSIDŐK SZÁMÍTÁSA ALAPKARBANTARTÁS ESETÉBEN A LEGUTOLSÓ KARBANTARTÁSTÓL, ELSŐ ALAPKARBANTARTÁS ESETÉN A GYÁRTÁSI VAGY VÉGELLENŐRZÉSI IDŐPONTTÓL, KÖZÉP- ÉS TELJES KÖRŰ KARBANTARTÁS ESETÉBEN A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEN FELTŰNTETETT GYÁRTÁSI IDŐPONTTÓL TÖRTÉNIK. HA GYÁRTÁSI IDŐPONTKÉNT CSAK AZ ÉV VAN FELTŰNTETVE, AZ ADOTT ÉV JANUÁR 31., HA A GYÁRTÁS ÉVE ÉS NEGYEDÉVE VAN JELÖLVE, AZ ADOTT NEGYEDÉV ELSŐ HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJA A GYÁRTÁSI IDŐPONT.
- (7) A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRŐL A KÉSZENLÉTBEN TARTÓ AZ ÁLTALA VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL, VALAMINT A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSOKRÓL TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓT VEZET, MELY TARTALMAZZA
 - C) A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK EGYÉRTELMŰ AZONOSÍTÁSÁT KÉSZENLÉTI HELY VAGY A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI SZÁMA MEGADÁSÁVAL,
 - E) A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSÉT VAGY KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ SZEMÉLY NEVÉT ÉS ALÁÍRÁSÁT.
- (6) A CIKLUSIDŐK SZÁMÍTÁSA AZ ELSŐ ALAP-, KÖZÉP- ÉS TELJES KÖRŰ KARBANTARTÁS ESETÉBEN A GYÁRTÁSI IDŐPONTTÓL, A TOVÁBBI KARBANTARTÁSOK ESETÉBEN A LEGUTOLSÓ KARBANTARTÁSTÓL TÖRTÉNIK. HA GYÁRTÁSI IDŐPONTKÉNT CSAK AZ ÉV VAN FELTŰNTETVE, AZ ADOTT ÉV JANUÁR 31.-E, HA A GYÁRTÁS ÉVE ÉS NEGYEDÉVE VAN JELÖLVE, AZ ADOTT NEGYEDÉV ELSŐ HÓNAPJÁNAK UTOLSÓ NAPJA, HA A GYÁRTÁS ÉVE ÉS HÓNAPJA VAN JELÖLVE, AZ ADOTT HÓNAP UTOLSÓ NAPJA A GYÁRTÁSI IDŐPONT.
- (7) A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEKRŐL A KÉSZENLÉTBEN TARTÓ AZ ÁLTALA VÉGZETT ELLENŐRZÉSEKRŐL, VALAMINT A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSOKRÓL TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓT VEZET, MELY TARTALMAZZA
 - C) A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK EGYÉRTELMŰ AZONOSÍTÁSÁT KÉSZENLÉTI HELY ÉS A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI SZÁMA VAGY TÉTELSZÁMA MEGADÁSÁVAL,
 - E) A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ELLENŐRZÉSÉT VAGY KARBANTARTÁSÁT VÉGZŐ SZEMÉLY NEVÉT ÉS ALÁÍRÁSÁT VAGY – ELEKTRONIKUSAN VEZETETT NAPLÓ ESETÉN – EGYÉRTELMŰ AZONOSÍTÁSÁT.

TÚZOLTÓ-VÍZFORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATA

267.§ (3), (4)

- (3) AZ OLTÓVÍZHÁLÓZAT ÜZEMBEN TARTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET A TÚZOLTÓVÍZFORRÁSOKRÓL **NYILVÁNTARTÁSSAL RENDELKEZIK**. A **NYILVÁNTARTÁS** VEZETÉSE A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY KÖTELESSÉGE.
- (4) A TÚZOLTÓVÍZFORRÁSOKRÓL VEZETETT **NYILVÁNTARTÁS** TARTALMAZZA
- (3) AZ OLTÓVÍZHÁLÓZAT ÜZEMBEN TARTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET A TÚZOLTÓVÍZFORRÁSOKRÓL **TÚZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓT VEZET**. A **NAPLÓ** VEZETÉSE A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY KÖTELESSÉGE.
- (4) A TÚZOLTÓVÍZFORRÁSOKRÓL VEZETETT **TÚZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ** TARTALMAZZA

269.§ (1), (2), (6)

- (1) SZÁRAZ FELSZÁLLÓ VEZETÉKKEL KIALAKÍTOTT FALI TŰZCSAPOT ÉS SZEKRÉNYT (A TOVÁBBIAKBAN: SZÁRAZTŰZIVÍZVEZETÉK-RENDSZERT) LEGALÁBB **FÉLÉVENKÉNT** KELL FELÜLVIZSGÁLNI ÉS ÖTÉVENKÉNT NYOMÁSPRÓBÁZNI.
- (2) A SZÁRAZTŰZIVÍZVEZETÉK-RENDSZER **FÉLÉVES** FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN A 268. §-BAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS FELADATOKON FELÜL A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELLENŐRZI
- (6) PINCESZINTI ÉS NEHEZEN MEGKÖZELÍTHETŐ TERÜLETEK VÉDELMÉRE KIALAKÍTOTT SZÁRAZTŰZIVÍZVEZETÉK-RENDSZER **FÉLÉVES** FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY AZ ÁLTALÁNOS FELADATOKON FELÜL ELLENŐRZI A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG ÁLTAL ELŐÍRT CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK MEGLÉTÉT, MEGFELELŐSÉGÉT.
- (1)* SZÁRAZ FELSZÁLLÓ VEZETÉKKEL KIALAKÍTOTT FALI TŰZCSAPOT ÉS SZEKRÉNYT (A TOVÁBBIAKBAN: SZÁRAZTŰZIVÍZVEZETÉK-RENDSZERT) LEGALÁBB ÉVENKÉNT KELL FELÜLVIZSGÁLNI, ÉS ÖTÉVENKÉNT **A TELJES RENDSZERT** NYOMÁSPRÓBÁZNI **KELL**.
- (2)* A SZÁRAZTŰZIVÍZVEZETÉK-RENDSZER ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN A 268. §-BAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS FELADATOKON FELÜL A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELLENŐRZI
- (6)* PINCESZINTI ÉS NEHEZEN MEGKÖZELÍTHETŐ TERÜLETEK VÉDELMÉRE KIALAKÍTOTT SZÁRAZTŰZIVÍZVEZETÉK-RENDSZER ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY AZ ÁLTALÁNOS FELADATOKON FELÜL ELLENŐRZI A TŰZVÉDELMI HATÓSÁG ÁLTAL ELŐÍRT CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK MEGLÉTÉT, MEGFELELŐSÉGÉT.

270.§ (1), (2)

- (1) FÖLD ALATTI ÉS FÖLD FELETTI TŰZCSAPOK ESETÉBEN AZ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK HASZNÁLATBA VÉTELI ELJÁRÁSA SORÁN A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ELŐTT LEGFELJEBB FÉL ÉVVEL KORÁBBAN KÉSZÜLT, A LEGKEDVEZŐTLENEBB FOGYASZTÁSI IDŐSZAKBAN VÉGZETT, A TŰZCSAPOK VÍZHOZAMÁNAK MÉRÉSÉRŐL FELVETT VÍZHOZAMMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYVVEL IGAZOLNI KELL AZ ELŐÍRT OLTÓVÍZ MENNYISÉG MEGLÉTÉT. A MÉRÉST AZ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY 100 M-ES KÖRZETÉN BELÜLI TŰZCSAPOK EGYIDEJŰ MŰKÖDÉSÉVEL KELL ELVÉGEZNI. HA AZ OLTÁSHOZ SZÜKSÉGES OLTÓVÍZ **VÍZTÁROZÓRÓL** ÉS VÍZHÁLÓZATRÓL EGYÜTTESEN KERÜLT BIZTOSÍTÁSRA, AKKOR A VÍZHOZAMMÉRÉS CSAK A VÍZHÁLÓZATBÓL KIVEENDŐ VÍZMENNYISÉGRE VONATKOZIK.
- (2) A FÖLD ALATTI ÉS FÖLD FELETTI TŰZCSAPOKAT LEGALÁBB FÉLÉVENKÉNT A GYÁRTÓ ELŐÍRÁSAI ÉS A 268. §-BAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS FELADATOK ALAPJÁN KELL FELÜLVIZSGÁLNI, ÉS ÉVENKÉNT TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATOT KELL VÉGEZNI.
- (1)* FÖLD ALATTI ÉS FÖLD FELETTI TŰZCSAPOK ESETÉBEN AZ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK HASZNÁLATBA VÉTELI ELJÁRÁSA SORÁN A KÉRELEM BENYÚJTÁSA ELŐTT LEGFELJEBB FÉL ÉVVEL KORÁBBAN KÉSZÜLT, A LEGKEDVEZŐTLENEBB FOGYASZTÁSI IDŐSZAKBAN VÉGZETT, A TŰZCSAPOK VÍZHOZAMÁNAK MÉRÉSÉRŐL FELVETT VÍZHOZAMMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYVVEL IGAZOLNI KELL AZ ELŐÍRT OLTÓVÍZ MENNYISÉG MEGLÉTÉT. A MÉRÉST AZ ÉPÜLET, ÉPÍTMÉNY 100 M-ES KÖRZETÉN BELÜLI TŰZCSAPOK EGYIDEJŰ MŰKÖDÉSÉVEL KELL ELVÉGEZNI. HA AZ OLTÁSHOZ SZÜKSÉGES OLTÓVÍZ **OLTÓVÍZTÁROLÓBÓL** ÉS VÍZHÁLÓZATRÓL EGYÜTTESEN KERÜLT BIZTOSÍTÁSRA, AKKOR A VÍZHOZAMMÉRÉS CSAK A VÍZHÁLÓZATBÓL KIVEENDŐ VÍZMENNYISÉGRE VONATKOZIK.

270.§ (3), (6)

- (3) A FÖLD FELETTI TŰZCSAPOK ÉVES **TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA** SORÁN A **FÉLÉVES FELÜLVIZSGÁLAT FELADATAIN FELÜL** A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELLENŐRZI
- I) A TŰZCSAP KIFOLYÁSI NYOMÁSÁT 200 MM2 KIÁRAMLÁSI KERESZTMETSZETNÉL VAGY A TŰZCSAP VÍZHOZAMÁT ÉS
- (6) A FÖLD ALATTI TŰZCSAPOK ÉVES **TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA** SORÁN A **FÉLÉVES FELÜLVIZSGÁLAT FELADATAIN FELÜL** A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELLENŐRZI
- D) A TŰZCSAP KIFOLYÁSI NYOMÁSÁT 200 MM2 KIÁRAMLÁSI KERESZTMETSZETNÉL VAGY A TŰZCSAP VÍZHOZAMÁT ÉS
- (3) A FÖLD FELETTI TŰZCSAPOK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELLENŐRZI
- I) A TŰZCSAP KIFOLYÁSI NYOMÁSÁT 200 MM2 KIÁRAMLÁSI KERESZTMETSZETNÉL VAGY A TŰZCSAP VÍZHOZAMÁT – **KIVÉVE A KÖZCÉLÚ IVÓVÍZHÁLÓZATON ÜZEMELTETETT TŰZCSAPOKAT** – ÉS
- (6) A FÖLD ALATTI TŰZCSAPOK ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELLENŐRZI
- D) A TŰZCSAP KIFOLYÁSI NYOMÁSÁT 200 MM2 KIÁRAMLÁSI KERESZTMETSZETNÉL VAGY A TŰZCSAP VÍZHOZAMÁT – **KIVÉVE A KÖZCÉLÚ IVÓVÍZHÁLÓZATON ÜZEMELTETETT TŰZCSAPOKAT** – ÉS

271.§, 272.§, 273.§

- (1) A SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK ÉS SZERELVÉNYEI, TARTOZÉKAI LEGALÁBB FÉLÉVENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL ÉS ÉVENKÉNT TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ÜZEMBEN TARTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZET GONDOSKODIK.
- (2) A FELÜLVIZSGÁLAT GYAKORISÁGÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA A KÉRDÉSES SZEKRENY KÖRNYEZETI KÖRÜLMÉNYEI, A TŰZVESZÉLY ÉS KOCKÁZAT FIGYELEMBEVÉTELÉVEL TÖRTÉNIK. A LEGALÁBB FÉLÉVENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLAT A 268. §-BAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS FELADATOKON TÚL KITERJED ARRA, HOGY
- (3) A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELLENŐRZI A TÁROLT SZERELVÉNYEK, TARTOZÉKOK ÉS A SZERELVÉNYSZEKRÉNY SÉRÜLÉSMENTESSÉGÉT, A TARTOZÉKKÉNT ELHELYEZETT VÍZZÁRÓ LAPOS TÖMLŐKET ÁTHAJTOGATJA, AZ ÁTHAJTOGATÁS SORÁN SZEMREVÉTELEZÉSSSEL ELLENŐRZI A TÖMLŐ ÁLLAPOTÁT ÉS A KORRODÁLT VAGY SÉRÜLT SZERELVÉNYRŐL, TARTOZÉKRÓL ÍRÁSBAN ÉRTESÍTI AZ ÜZEMBEN TARTÁSÉRT FELELŐS SZERVEZETET.
- (4) AZ ÉVES TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN A 268. §-BAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS FELADATOKON ÉS A (2)-(3) BEKEZDÉSEKBE ELŐÍRT FÉLÉVES FELADATOKON FELÜL A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY
- 272. § A SZERELVÉNYSZEKRÉNYEKBE ELHELYEZETT ÁLLVÁNYCSÖVET, NYOMÓTÖMLŐ-SZERELVÉNYT, ÁTTÉTKAPCSOT 5 ÉVENKÉNT NYOMÁSPRÓBÁNAK KELL ALÁVETNI.
- 273. § A FÖLD ALATTI TŰZCSAPHOZ ELHELYEZETT ÁLLVÁNYCSÖVÖN AZ ÖTÉVENKÉNTI NYOMÁSPRÓBA ALKALMÁVAL ILLESZKEDÉSI PRÓBÁVAL ELLENŐRIZNI KELL A CSATLAKOZÓ MENET ÉPSÉGÉT, A FÖLD ALATTI TŰZCSAP KIFOLYÓCSONKJÁVAL EGYEZŐ CSONKRA FÜGGŐLEGES HELYZETBEN FELSZERELT ÁLLVÁNYCSÖVÖN A SZERELVÉNYEK ZÁRT ÉS NYITOTT ÁLLÁSÁBAN – A NYITOTT ESETBEN A CSONKOK KUPAKKAPOCCSAL ZÁRT ÁLLAPOTA MELLETT – 1,0 MPA TÚLNYOMÁSÚ VÍZZEL TÖMÍTETTSÉGI PRÓBÁT KELL VÉGEZNI. A VIZSGÁLAT EREDMÉNYES, HA 2 PERC VIZSGÁLATI IDŐ ALATT A KIÖMLŐ ÁGAKON ÉS AZ ÁLLVÁNYCSŐ EGYÉB RÉSZEIN SZIVÁRGÁS NEM TAPASZTALHATÓ
- A PARAGRAFUSOK TELJESEN MEGSZŰNTEK.

274.§ (1), (2)

- (1) MEDENCÉK, TARTÁLYOK (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT: VÍZTÁROLÓK) ÉS EGYÉB VÍZFORRÁSOK **FÉLÉVENKÉNTI** FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL, ÖTÉVENKÉNTI TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ÜZEMBEN TARTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET GONDOSKODIK. GONDOSKODIK TOVÁBBÁ AZON TARTOZÉKOK NYOMÁSPRÓBÁZÁSÁRÓL, AMELYEK A HASZNÁLAT SORÁN NYOMÁSNAK VANNAK KITÉVE.
- (2) **A FÉLÉVES** FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN A 268. §-BAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS FELADATOKON FELÜL A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGFŐ SZEMÉLY MEGVIZSGÁLJA AZ OLTÓVÍZ MENNYISÉGÉT, AZ UTÁNTÖLTÉSRE VALÓ SZERELVÉNYEK ÁLLAPOTÁT, A SZÍVÓVEZETÉK ÁLLAPOTÁT, **A LÁBSZELEP MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉT**, FŰTÖTT VÍZTÁROLÓK ESETÉN A FŰTÉSI RENDSZER MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉT.
- (1) MEDENCÉK, TARTÁLYOK (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT: VÍZTÁROLÓK) ÉS EGYÉB VÍZFORRÁSOK **ÉVENKÉNTI** FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL, ÖTÉVENKÉNTI TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ÜZEMBEN TARTÁSÁÉRT FELELŐS SZERVEZET GONDOSKODIK. GONDOSKODIK TOVÁBBÁ AZON TARTOZÉKOK NYOMÁSPRÓBÁZÁSÁRÓL, AMELYEK A HASZNÁLAT SORÁN NYOMÁSNAK VANNAK KITÉVE.
- (2) **AZ ÉVES** FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN A 268. §-BAN MEGHATÁROZOTT ÁLTALÁNOS FELADATOKON FELÜL A FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGFŐ SZEMÉLY MEGVIZSGÁLJA AZ OLTÓVÍZ MENNYISÉGÉT, AZ UTÁNTÖLTÉSRE VALÓ SZERELVÉNYEK ÁLLAPOTÁT, A SZÍVÓVEZETÉK ÁLLAPOTÁT, FŰTÖTT VÍZTÁROLÓK ESETÉN A FŰTÉSI RENDSZER MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉT.

275.§ (1), (2)

- (1) VÍZTÁROLÓK ESETÉBEN AZ ÖTÉVES TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN AZ ÁLTALÁNOS ÉS **FÉLÉVES FELADATOKON FELÜL A** FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELVÉGZI
- (2) A SZÍVÓVEZETÉK NYOMÁSPRÓBÁJA A SZÍVÓKOSÁR NÉLKÜLI, LEZÁRT SZÍVÓVEZETÉKEN VÍZZEL TÖRTÉNIK, A PRÓBANYOMÁS ÉRTÉKE **1,5 MPA**, IDŐTARTAMA 5 PERC. A NYOMÁSPRÓBA ALATT A SZERELVÉNYEKNÉL SZIVÁRGÁS NEM MEGENGEDETT.
- (1) VÍZTÁROLÓK ESETÉBEN AZ ÖTÉVES TELJES KÖRŰ FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN AZ ÁLTALÁNOS ÉS **ÉVES** FELÜLVIZSGÁLATOT VÉGZŐ SZEMÉLY ELVÉGZI
- (2) A SZÍVÓVEZETÉK NYOMÁSPRÓBÁJA A SZÍVÓKOSÁR NÉLKÜLI, LEZÁRT SZÍVÓVEZETÉKEN VÍZZEL TÖRTÉNIK, A PRÓBANYOMÁS ÉRTÉKE **1,0 MPA**, IDŐTARTAMA 5 PERC. A NYOMÁSPRÓBA ALATT A SZERELVÉNYEKNÉL SZIVÁRGÁS NEM MEGENGEDETT.

VILLÁMVÉDELEM FELÜLVIZSGÁLATA

281.§ (1)

- (1) A NORMA SZERINTI VILLÁMVÉDELEMRŐL SZÓLÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VILLÁMVÉDELEMMEL ELLÁTOTT ÉPÍTMÉNYEK, SZABADTEREK ESETÉBEN A VILLÁMVÉDELEM FELÜLVIZSGÁLATÁT
- C) A 18. MELLÉKLETBEN FOGLALT TÁBLÁZATBAN ELŐÍRT IDŐSZAKONKÉNT ÉS
- D) A VILLÁMVÉDELEM VAGY AZ ÉPÍTMÉNY ÁTALAKÍTÁSÁT, BŐVÍTÉSÉT ÉS A VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYBEN FOGLALT KÜLÖNLEGES ESEMÉNYT KÖVETŐEN
- KELL ELVÉGEZNI.
- (1) A NORMA SZERINTI VILLÁMVÉDELEMRŐL SZÓLÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNY HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ VILLÁMVÉDELEMMEL ELLÁTOTT ÉPÍTMÉNYEK, SZABADTEREK ESETÉBEN A VILLÁMVÉDELEM FELÜLVIZSGÁLATÁT
- C) AZ LPS I ÉS LPS II FOKOZAT ESETÉN LEGALÁBB 3 ÉVENKÉNT,
- D) A C) PONT ALÁ NEM TARTOZÓ EGYÉB ESETBEN LEGALÁBB 6 ÉVENKÉNT, ÉS
- E) A VILLÁMVÉDELEM VAGY AZ ÉPÍTMÉNY ÁTALAKÍTÁSÁT, BŐVÍTÉSÉT ÉS A VONATKOZÓ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYBEN FOGLALT KÜLÖNLEGES ESEMÉNYT KÖVETŐEN
- KELL ELVÉGEZNI.

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

282.§ (1)

- (1) AZ ÉPÍTMÉNY HASZNÁLATBAVÉTELÉT KÖVETŐ 60 NAPON BELÜL AZ ÉPÍTMÉNY TULAJDONOSÁNAK, TÁRSASHÁZ ESETÉN A TÁRSASHÁZNAK AZ ÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYVVEL (A TOVÁBBIAKBAN: TMMK) KELL RENDELKEZNI
 - E) A 2000 M²-NÉL NAGYOBB TÁROLÁSI ÉPÜLETEK **VAGY**
 - F) SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYNEK MINŐSÜLŐ KÖZÚTI ALAGÚT, VALAMINT FELSZÍN ALATTI VASÚT
 - ESETÉBEN.
- (1) AZ ÉPÍTMÉNY HASZNÁLATBAVÉTELÉT KÖVETŐ 60 NAPON BELÜL AZ ÉPÍTMÉNY TULAJDONOSÁNAK, TÁRSASHÁZ ESETÉN A TÁRSASHÁZNAK AZ ÉPÍTMÉNYRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYVVEL (A TOVÁBBIAKBAN: TMMK) KELL RENDELKEZNI
 - E) A 2000 M²-NÉL NAGYOBB TÁROLÁSI ÉPÜLETEK,
 - F) SPECIÁLIS ÉPÍTMÉNYNEK MINŐSÜLŐ KÖZÚTI ALAGÚT, VALAMINT FELSZÍN ALATTI VASÚT **VAGY**
 - **G) A B)-E) PONTBAN FELSOROLT RENDELTETÉSŰ MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK, OTT MEGHATÁROZOTT ALAPTERÜLETET MEGHALADÓ BŐVÍTÉSE**
 - ESETÉBEN.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

ANCSIN ZOLTÁN

72/587-190

PECS.HO@KATVED.GOV.HU

